

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. P 4840424 vom/ dated 05.02.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
16 bar bei Verwendung von Gehäusematerial/ 16 bar by use of housing material CC480K			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. P 4840424 vom/ dated 05.02.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht/ VdS test report	WAL 15023	11.03.2015	
Dokumentenliste für Pumpe „KM 1300“ (VdS Ak-Nr.: P4840424)/ List of document for pump „KM 1300“ (VdS Approval-No.: P4840424)/	P4840424_doku Rev. 02	11.02.2015	1
Kennlinienblatt/ Family of characteristic	7.2225/5	21.01.2015	2
Einbau- und Betriebsanleitung/ Installation and operating instructions	6052223 Rev. 03	04.03.2015	53

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. P 4840424 vom/ dated 05.02.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Sprinklerpumpe Typ 'KM 1300' darf nur im Zulaufbetrieb mit der im Kennlinienblatt gemäß Anlage 2 angegebenen Mindestüberdeckung eingesetzt werden.

Bei Verwendung des Rückschlagventils Typ 'RVF' DN 200 beträgt die äquivalente Rohrlänge 15,6 m bezogen auf Stahlrohr 219,1 x 4,5 mm.

The sprinkler pump type 'KM 1300' is allowed to be used in case of positive suction head with the minimum water coverage shown in the chart of characteristic curve.

The use of the check valve type 'RVF' DN 200 the equivalent length of pipe is 15.6 m corresponding to steel pipe of the dimensions 219.1 x 4.5 mm.