



Серія СВ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001265-21



№ 10206
DSTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з 29 листопада 2021 до 28 листопада 2022
Valid from / valid until

Продукція Установки насосні для систем спринклерного пожежогасіння
Product типу SiFire-EN...

8413

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

пп. 1, 2, 5, 8, 9 табл. 1 ДСТУ 3687-98 'Насоси пожежні відцентрові. Загальні технічні умови'; пп. 10.1, 10.2, 10.8.5, 10.9.1, 10.9.2, 10.9.4 - 10.9.13 ДСТУ EN 12845:2016 'Стационарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтажування та технічне обслуговування'

Виробник продукції
Manufacturer of the product

Фірма 'Wilo SE' (Німеччина),
адреса: 44263, Wilopark, 1, Dortmund, Germany

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ 'ВІЛО УКРАЇНА',
адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Антонова, 4,
код ЄДРПОУ 25636041
Довіреність фірми «Wilo SE» (Німеччина) від 02.11.2020

Додаткова інформація
Additional information

Установки насосні для систем спринклерного пожежогасіння типу SiFire-EN... (де... - модифікації установок, які можуть бути вказані літерним або чисельним позначенням), що виробляються серійно з 29.11.2021 до 28.11.2022. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 19.12.2014 № 80/2014 Випробувального центру ТОВ 'Росток-ВЦ' (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416) та 21.11.2014 № В-04/14 ТОВ 'ТЕСКО' (атестат акредитації від 24.04.2014 № 2Н423). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 03.11.2021 № 11061с3, Експертне рішення від 29.11.2021 № 11061с3 Державного центру сертифікації ДСНС України



Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301318