



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0000708-19

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Термін дії з 06 грудня 2019 до 05 грудня 2020

Valid from / valid until

Продукція
Product

Компоненти установок підвищення тиску води систем пожежогасіння та аварійного водопостачання типів CO..., COR..., SiBoost Smart... згідно з Додатком

8413

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

пп. 1, 2, 5, 8, 9 табл. 1 ДСТУ 3687-98 'Насоси пожежні відцентрові. Загальні технічні умови'; п. 1.1 табл. 1 ДСТУ EN 61000-6-3:2015 зі зміною № 1 та поправкою № 1 'Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням'

Виробник продукції

*Manufacturer of the product*Фірма 'Wilo SE' (Німеччина),
адреса: 44267, Northkirchenstrasse 100, Dortmund, Germany

Сертифікат видано

*Certificate issued*ТОВ 'ВІЛО УКРАЇНА',
адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
село Чайки, вул. Антонова, 4, код ЄДРПОУ 25636041.
Довіреність фірми 'Wilo SE' (Німеччина) від 10.10.2017

Додаткова інформація

Additional information

Компоненти установок підвищення тиску води систем пожежогасіння та аварійного водопостачання типів CO..., COR..., SiBoost Smart... згідно з Додатком (де... - модифікації установок, які можуть бути вказані літерним або чисельним позначенням) (3 (три) позиції), що виробляються серійно з 06.12.2019 до 05.12.2020. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

*Certificate issued by the conformity assessment body*Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.uaНа підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 30.11.2017 № 109/2017 Випробувального центру ТОВ 'Росток-ВЦ' (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416) та 17.11.2017 № В-04/17-1 ТОВ 'ТЕСКО' (атестат акредитації від 08.08.2017 № 2Н423). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 20.11.2019 № 10481с3, Експертне рішення від 06.12.2019 № 10481с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру –
начальник відділуКерівник
Head

М.П.

Юрій ВОЛОДЬКО

№ 300742

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



Серія ДС



№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ DCS.0000708-19

« 06 » грудня 2019

Склад компонентів установок підвищення тиску води систем пожежогасіння та аварійного водопостачання CO..., COR..., SiBoost Smart...

1. Насоси пожежні відцентрові (код УКТЗЕД 841370):
 - одноступеневі типів: IL, BL, NP, NL, IPL, BM, SCP, NLG;
 - багатоступеневі типів: MHI, MVI, MVIS, HELIX V, HELIX FIRST V.
2. Пристрої керування (код УКТЗЕД 9032) типів: ER, CR, COR, CC, VR, MR, BR, FFS, W-CTRL-SC-B, W-CTRL-SC..., W-CTRL-CC..., W-CTRL-ER..., FFS-L (де ... - модифікації пристроїв керування, які можуть бути вказані літерним або чисельним позначенням).
3. Електродвигуни (код УКТЗЕД 8501).

Усього: 3 (три) позиції.

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Керівник
Відділу

М. П. Підписаний
код 14319662

Юрій ВОЛОДЬКО

№ 900750

