



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

28.03.2018 № 16-1-4-194

ООО «ВИЛО РУС»

На № 383 от 12.03.2018

Специалисту по стандартизации и
сертификации
О.В. Лобачевой

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

ул. Летниковская, д. 10, стр. 2,
помещ. 5, г. Москва, Россия, 115114
тел: +7 (496) 514 61 10,
факс: +7 (496) 514 61 11
e-mail: Olga.Lobacheva@wilo.ru

Уважаемая Ольга Васильевна!

На Ваш запрос сообщаем, что не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» насосы (насосные агрегаты) и насосные установки производства концерна «WILO SE», применяемые в системах наружного противопожарного водоснабжения, внутреннего противопожарного водопровода, в спринклерных и дренчерных системах пожаротушения, а также используемые для комплектации автоматических установок водяного и пенного пожаротушения, код ТН ВЭД 8413 70.

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации несёт ООО «ВИЛО РУС».

Срок действия данного письма до 01.04.2019.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

О.А. Коровин
тел. (495) 521 91 19

