



CERT

DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0625BT0575

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Anschlussssichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i> |
| Hersteller <i>manufacturer</i> | WILO IndustrieSysteme GmbH Chemnitzer Straße 81, D-09224 Chemnitz |
| Vertreiber <i>distributor</i> | WILO IndustrieSysteme GmbH Chemnitzer Straße 81, D-09224 Chemnitz |
| Produktart <i>product category</i> | Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den gewerblichen Einsatz (0625) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Vorlagebehälter mit Nachspeiseeinrichtung für Löschwasseranlagen |
| Modell <i>model</i> | AB 50 und AB 70 für Gerätefamilie Serie 300 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: vom 13.12.2017 (TZW) Kontrollprüfung Labor: vom 13.12.2017 (TZW) Baumusterprüfung: FA 021/13 vom 27.11.2013 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 540-VP (01.08.2010) |

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

Ablaufdatum / AZ 18.12.2022 / 19-0677-WNV
date of expiry / file no.

16.01.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ type | Technische Daten technical data | Bemerkungen remarks |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| AB 50 | Art der Absicherung: freier Auslauf Typ AB | max. Durchfluss: 50 m ³ /h |
| AB 70 | Art der Absicherung: freier Auslauf Typ AB | max. Durchfluss: 70 m ³ /h |

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Anschlussdurchmesser: DN 50

Das hier aufgeführte Produkt entspricht den Anforderungen gem. §17 (6) der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Stand 03.01.2018.

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Konformitätsbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.