

Prüfzertifikat
examination certificate

 172094181-04
 Registrierungsnummer
 registration number

Anwendungsbereich
field of application

 Produkte der Wasserversorgung
 - Einsatz in Betriebs- und Löschwasseranlagen

Zertifikatinhaber
owner of certificate

 GEP Industrie-Systeme GmbH
 Brückenstraße 11
 D-08297 Zwönitz

Produktart
product category

Trinkwasser-Trennstation

Modell
model

 Serie 300
 Serie MAX

Produktbezeichnung
product description

Zusatzmodul: Pumpen-Notentwässerung

Prüfgrundlagen
basis of type examination

DIN 1986	DIN VDE 0100
DIN EN 12056	DIN VDE 660 Teil 500 und ff.
DIN 1988	DIN VDE 60439
	DIN EN 60204

Kurzbericht
short report

Für das Zusatzmodul Pumpen-Notentwässerung in Verbindung mit den Trinkwasser-Trennstationen der Gerätefamilien 300 und MAX wurde der Funktions- und Eignungsnachweis nach vorstehendem Normenwerk erbracht.

Die Pumpen-Notentwässerung ist als technisch gleichwertig zu den Anforderungen aus vorstehendem Normenwerk zur Gestaltung eines überflutungssicheren Aufstellungsraumes alternativ zur Verwendung einer Hebeanlage anzusehen.

Für das Zusatzmodul Pumpen-Notentwässerung in Verbindung mit den Trinkwasser-Trennstationen der Gerätefamilien 300 und MAX wurde das abgebildete DEKRA Siegel, entsprechend den AGB DEKRA Siegel, erteilt.


 Zwickau, 16.01.2009
 Ort, Datum


 Unterschrift