

**Prüfzertifikat**  
*examination certificate*172094181-08  
Registrierungsnummer  
registration number**Anwendungsbereich**  
*field of application*Produkte der Wasserversorgung  
- Einsatz in Hochhäusern gem. M-HHR**Zertifikatinhaber**  
*owner of certificate*GEP Industrie-Systeme GmbH  
Brückenstraße 11  
D-08297 Zwönitz**Produktart**  
*product category*

Trinkwasser-Trennstation

**Modell**  
*model*Serie 300  
Serie MAX**Produktbezeichnung**  
*product description*Einsatz in Hochhausanlagen gemäß Muster-  
Hochhausrichtlinie**Prüfgrundlagen**  
*basis of type examination*DIN 14462  
Muster- Hochhausrichtlinie**Kurzbericht**  
*short report*

Die Eignungsnachweis der Trinkwassertrennstation der GEP Industrie-Systeme GmbH, der Baureihen 300 und MAX, für Hochhausanlagen nach Muster-Hochhausrichtlinie in Verbindung mit DIN 14462 wurde erbracht; das abgebildete DEKRA Siegel wurde, entsprechend den AGB DEKRA Siegel, erteilt.

Gerätefamilie Typ 300  
zum Einsatz in  
HochhausanlagenZwickau, 17.05.2010  
Ort, Datum  
Unterschrift