

Prüfzertifikat

examination certificate

172094181-02
Registrierungsnummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
- Einsatz in Hydrantenanlagen

Zertifikatinhaber
owner of certificate

GEP Industrie-Systeme GmbH
Brückenstraße 11
D-08297 Zwönitz

Produktart
product category

Trinkwasser-Trennstation

Modell
model

Serie 300
Serie MAX

Produktbezeichnung
product description

Gesamtanlage

Prüfgrundlagen
basis of type examination

DIN 14462	DIN VDE 0100
DIN 1986	DIN VDE 660 Teil 500 und ff.
DIN EN 12056	DIN VDE 60439
DIN 1988	DIN EN 60204

Kurzbericht
short report

Für die Trinkwasser-Trennstationen der Gerätefamilien 300 und MAX wurde der Funktions- und Eignungsnachweis für den Einsatz in Löschwasser-Hydrantenanlagen nach vorstehendem Normenwerk erbracht. Die Funktion wurde für einen Volumenstrom von $\leq 80 \text{ m}^3/\text{h}$ je Vorlagebehälter nachgewiesen. Durch die prozentuale Vervielfältigung der getesteten Vorlagebehälter bzw. der Parallelschaltung dieser, sind Volumenströme bis $1000 \text{ m}^3/\text{h}$ realisierbar. Für die Trennstation der Gerätefamilien 300 und MAX wurde das abgebildete DEKRA Siegel, entsprechend den AGB DEKRA Siegel, erteilt.



Zwickau, 16.01.2009
Ort, Datum


Unterschrift