



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Anlagentechnik Nordost

bescheinigt dem Unternehmen

wilo

WILO SE

**Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund**

dass die Heizungsumwälzpumpe

Wilo-Stratos PICO 25/1-4

folgenden Wert für den Jahresenergieverbrauch erreicht:

Jahresenergieverbrauch: 40,2 kWh

Die Werte basieren auf Messungen, die nach dem Industry Commitment (Jan 2005) der Europäischen Vereinigung der Pumpenhersteller (Europump) durchgeführt wurden.

Die Pumpe in der aktuellen Konfiguration Wilo-Stratos PICO 25/1-4 mit optimierter Soft- und Hardware erreicht dabei eine

Energieeinsparung von durchschnittlich 13%

gegenüber dem Vorgängermodell,

gemäß Bescheinigung TÜV SÜD (2009).

Dieser Bescheinigung liegt der Prüfbericht Nr.: 2244371-01 zugrunde.

Dresden, den 24.10.2014

Dr. Michael Bunk
Leitung Energiesysteme
Region Nordost

TÜV SÜD Industrie Service GmbH



Martin Hahn
Abteilung Energiesysteme
Region Nordost

TÜV SÜD Industrie Service GmbH