


wilo

INSTALLATIERICHTLIJNEN HIMULTI 3-C1



INSTALLATIERICHTLIJNEN HIMULTI 3-C1

wilo



INSTALLATIERICHTLIJNEN

HIMUTLI 3-C1 - AANZUIGLEIDING

wilo

De koppelingen dienen luchtdicht te zijn. Gebruik bij voorkeur messing koppelingen.

Indien u PE koppelingen gebruikt in de aanzuigleiding dient u **een extra dichting te voorzien**



+





Voorzie een flexibele & versterkte aanzuigleiding met drijfkorf



Ref. 2024960
Grof aanzuigfilter



Ref. 2025974
Zuigslang 5/4" (3 m)



Voorzie een koord (kunststof) zodat de pomp geen bezinksel opzuigt.

INSTALLATIERICHTLIJNEN HIMULTI 3-C1


wilo

Toebehoren - Expansievat


Ref. 2515523 - Expansievat DE 60

Ref. 2515524 - Expansievat DE 80


Ref. 2926751 - Aansluitset AG 1"



Expansievat DE 60




Expansievat DE 80



Aansluitset AG 1"

Toebehoren - Console kit

Ref. 2926736 - Console Kit



INSTALLATIERICHTLIJNEN HIMULTI 3-C1

wilo

Toebehoren - expansievat


Ref. 180493296 – Vulset stadswater

Bestaat uit :

- magneetventiel ½" met 2 m kabel
- vlotterschakelaar van 5 m kabel + tegenstekker



Ref. 180493296 – Vulset stadswater



HET WILO-TEAM STAAT VOOR U KLAAR

wilo

U HEEFT TECHNISCHE ONDERSTEUNING NODIG ?



+32 2 482 33 47

+32 2 482 33 42



service.be@wilo.com

U HEEFT VRAGEN OVER INTERVENTIES ?



+32 2 482 33 46

+32 2 482 33 41



dispatching.be@wilo.com

- Telefonische technische bijstand
- Inbedrijfname
- Herstelling
- Onderhoud en onderhoudscontracten
- Reserveonderdelen
- Offerte na vaststelling
- Facturatie na herstelling

- Ingeplande afspraken

U HEEFT EEN WILO-TECHNIEKER NODIG ?

Gelieve het formulier

“aanvraag interventie of opstart”* in te vullen op
www.wilo.be – Wilo-Services – Inbedrijfsname

* voor particulieren en rechtstreekse klanten