



### Príslušenstvo

Uvedenie do prevádzky/kontrola funkčnosti

Str

## Select 4 online

Všetky informace najdete na [www.wilo-select.com](http://www.wilo-select.com)

## Wilo-HiSewlift 3



### Konstruktívny typ

Malé zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd s rezačím ústrojenstvom

### Použitie

Čerpanie odpadovej vody s fekáliami (podľa DIN EN 12050-1), ktorú nie je možné odvádzať do kanalizačného systému prirodzeným samospádom.

### Typový kľúč

Príklad:	<b>HiSewlift 3-35</b>
<b>HiSewlift</b>	Produktový rad: zariadenie na prečerpávanie odpadovej vody
<b>3</b>	Produktová úroveň 3 = štandard
<b>I</b>	Inštalácia na predsadenú stenu: I = Môže sa umiestniť za predsadenou stenou
<b>3</b>	Počet prípojkov prítoku (navyššie k prípojke na toaletu)
<b>5</b>	Menovitá dopravná výška v m

### Vybavenie/funkcia

- So zástrčkou
- Tepelná ochrana motora
- Kontrola výšky hladiny pomocou pneumatického snímača tlaku
- Integrované spätné klapky
- Upevňovací materiál
- Filter s aktívnym uhlím

### Materiály

- Teleso čerpadla: PPGF30
- Teleso motora: PPGF30

### Zvláštne znaky/prednosti produktu

- HiSewlift 3-135 v špeciálne úzkom vyhotovení (šírka < 149 mm) pre jednoduchú inštaláciu do predsteny
- Tichá prevádzka a zabudovaný filter s aktívnym uhlím pre vysoký užívateľský komfort
- Spoľahlivý výkon a nízka spotreba elektrického prúdu pre efektívnu likvidáciu silno znečistených odpadových vôd
- Jednoduchá inštalácia s flexibilnými možnosťami pripojenia
- Pripravené na okamžité zapojenie

- Tesnenie: EPDM
- Materiál nádrže: PP

### Opis/konstruktia

Automaticky pracujúce malé prečerpávajúce zariadenie s rezačím ústrojenstvom, so zabudovanou spätnou klapkou, filtrom s aktívnym uhlím, elastickým výtlačným hrdlom a s možnosťou pripojenia jedného WC a v závislosti od modelu aj dvoch alebo troch dodatočných odvodňovaných objektov. Integrovaný filter s aktívnym uhlím odvádza vzduch bez zápachu do priestoru inštalácie.

### Rozsah dodávky

- Zariadenie na prečerpávanie silno znečistených odpadových vôd, pripravené na okamžité zapojenie, s rezačím ústrojenstvom, filtrom s aktívnym uhlím a namontovanými spätnými klapkami.
- Návod na montáž a obsluhu
- Pripájacia súprava pre prítokové a výtlačné potrubia



Technické údaje									
Typ	Prúdový vstup P1 max.	Menovitý prúd	Netto hmotnosť cca	Min. teplota média	Max. teplota média	Max. teplota média, krátkodobé do 5 min.	Spínací objem	Min. hladina Vyp.	Min. hladina Zap.
	$P_1$ kW	$I_N$ A	$m$ kg		$T$ °C		$V$ l		$l$ mm
HiSewlift 3-15	0,40	1,9	6	5.0	35.0	35.0	1	50	70
HiSewlift 3-35	0,40	1,9	6	5.0	35.0	35.0	1	50	70
HiSewlift 3-135	0,40	1,9	5	5.0	35.0	35.0	1	50	75

Cenová skupina : PG14

Elektrické príslušenstvo - Signalizátory poplachu nezávislé od napájania zo siete

Signalizátor poplachu pre detekciu vniknutia vody do priestorov a budov. Hlásenie poplachu sa realizuje akusticky, opticky alebo prostredníctvom rádiového prijímača. Okrem toho možno priamo riadiť aj ďalšie spotrebiče.

Typ	Popis	Č. výr.		EUR
<b>Malý poplachový spínací prístroj KAS</b>	Malý spínací prístroj na spustenie poplachu nezávislý od napájania zo siete v telese konektora ISO s konektorom s ochranným kontaktom, akustickým signalizátorom poplachu a namontovanou elektródou s 3 m káblom pre snímanie výšky hladiny.	501534094	Z	<b>271,-</b>
<b>AlarmControl 1</b>	Poplašné zariadenie nezávislé od napájania zo siete s konektorom s ochranným kontaktom, akustickým signalizátorom poplachu a namontovaným mini-plavákovým spínačom s 3-metrovým káblom pre meranie stavu hladiny.	2522846	Z	<b>133,-</b>
<b>AlarmControl 2</b>	Poplašné zariadenie nezávislé od napájania zo siete s prepojavacím konektorom s ochranným kontaktom pre priame pripojenie spotrebiča, akustickým signalizátorom poplachu a namontovaným mini-plavákovým spínačom s 3-metrovým káblom pre meranie stavu hladiny.	2522847	Z	<b>140,-</b>

Ďalšie príslušenstvo nájdete na konci v časti Elektrické príslušenstvo!

Pozor: Spínacie prístroje nie sú chránené proti výbuchu a možno ich používať len mimo výbušných priestorov. Ak majú byť čerpadlá použité vo výbušných priestoroch, na mieste inštalácie je nutné vykonať príslušné opatrenia.