

SPALINY

← POWIETRZE ZEWNĘTRZNE

GŁÓWNY KUREK GAZOWY I ZAWÓR  
ELEKTROMAGNETYCZNY SZAFKA NA ŚCIANIE  
ZEWNĘTRZNEJ

SYSTEM  
DETEKCJI  
GAZU

ZESTAW KASKADOWY GAZOWYCH KOTŁÓW  
KONDENSACYJNYCH

# SCHEMAT KOTŁOWNI WODNEJ

ROZDZIELNIA KOTŁOWNI WODNEJ

T2

T2

OGRZEWANIE  
WENTYLACYJNE

OGRZEWANIE  
WENTYLACYJNE

UKŁAD STABILIZACJI CIŚNIENIA  
W INSTALACJI GRZEWCZEJ

Ciepła woda

Cyfrkacja

SINULI SINGLE PUMP  
UNIT M10 230V  
ZESTAWY PRZETACZENIOWY SINULI  
FC 503 65000-10000

ZBIORNIK  
BEZCIŚNIENIOWY  
MEMBRANOWY  
TYTU  
SINULI  
MW200

Uzupełnienie wody

Zimna woda użytkowa

**ekoprojekt**

BIURO PROJEKTOWE I KONSULTINGOWE  
ul. J. Piłsudskiego 15, 05-808 LESZNO  
tel. 22 666-44-99, fax 22 666-44-84, biuro@ekoprojekt.com

PROJEKT WYKONAWCZY  
WYMIARY UKŁADU STABILIZACJI INSTALACJI GRZEWCZEJ

WNI O POI SP4 SP Z CO  
UL. JEJENSKI 15, 05-906 LESZNO WOLA

OBIEKT: BIUROKAWCZARNIA I WYCIERNIA  
UL. JEJENSKI 15, 05-906 LESZNO WOLA

STRONA: 18

SKALA: 1:2000