

# Schemat instalacji z pompą TWI 5-SE-306EM-PNP/3

## Uwagi:

- Przed pierwszym uruchomieniem agregatu należy zalać rurociąg ssący wodą,
- Należy przewidzieć zawór zwrotny po stronie tłocznej pompy,
- montaż sterownika FluidControl oraz skrzynki łączeniowej wewnątrz budynku lub szafie zewnętrznej o IP68 z grzałką elektryczną.

