

Wilo-DrainLift SANI CUT-S



It Montavimo ir naudojimo instrukcija



DrainLift SANI CUT-S
<https://qr.wilo.com/496>

Turinys

1 Bendroji dalis.....	4	8.1 Taikymo ribos	23
1.1 Apie šias instrukcijas.....	4	8.2 Eksploatavimo metu	23
1.2 Autorių teisės	4	8.3 Avarinis režimas.....	24
1.3 Galimi pakeitimai.....	4	9 Išėmimas iš eksploatacijos /išmontavimas.....	24
1.4 Garantijos ir atsakomybės išimtis	4	9.1 Darbuotojų kvalifikacija.....	24
2 Saugumas	4	9.2 Operatorius pareigos	24
2.1 Saugos ženklai, nurodymai ir pažymėtos teksto vietos	4	9.3 Išėmimas iš eksploatacijos.....	25
2.2 Darbuotojų kvalifikacija	6	9.4 Išėmimas.....	25
2.3 Darbuotojų apsaugos priemonės.....	6	9.5 Nuvalykite ir dezinfekuokite	26
2.4 Siurblys su smulkintuvu	7	10 Techninė priežiūra ir remontas.....	26
2.5 Darbas su elektra.....	7	10.1 Bendrieji kapitaliniai darbai.....	27
2.6 Stebėjimo įrenginiai	7	11 Atsarginės dalys	27
2.7 Sveikatai pavojingų skysčių pumpavimas	7	12 Utilizavimas	27
2.8 Sprogi surinkimo rezervuaro aplinka.....	8	12.1 Apsauginiai drabužiai.....	27
2.9 Transportas	8	12.2 Alyva ir tepalai	27
2.10 Montavimas /išmontavimas.....	8	12.3 Informacija apie naudojamų elektros ir elektronikos produktų surinkimą.....	27
2.11 Eksploatavimo metu.....	9		
2.12 Valymas ir dezinfekavimas	9		
2.13 Techninės priežiūros užduotys	9		
2.14 Operatorius pareigos	9		
3 Pritaikymas / paskirtis	10		
3.1 Paskirtis	10		
3.2 Neleistinas eksploatavimas	10		
4 Gaminio aprašymas	10		
4.1 Konstrukcija	11		
4.2 Medžiagos	11		
4.3 Stebėjimo įrenginiai	11		
4.4 Veikimo būdas.....	11		
4.5 Eksploatavimas su dažnio keitikliu.....	11		
4.6 Modelio kodo paaiškinimas	11		
4.7 Techniniai duomenys	12		
4.8 Gamintojo data.....	13		
4.9 Tiekimo komplektacija.....	13		
4.10 Priedai	13		
5 Transportavimas ir sandėliavimas	13		
5.1 Tiekimas	13		
5.2 Transportas	13		
5.3 Sandėliavimas	13		
6 Instaliacija ir elektros jungtys.....	14		
6.1 Darbuotojų kvalifikacija	14		
6.2 Montavimo būdai	14		
6.3 Operatorius pareigos	14		
6.4 Montavimas	15		
6.5 Elektros jungtys.....	20		
7 Perdavimas eksploatuoti.....	21		
7.1 Darbuotojų kvalifikacija	21		
7.2 Operatorius pareigos	21		
7.3 Eksploatavimas.....	22		
7.4 Bandomoji eiga.....	22		
7.5 Užlaikymo trukmė.....	22		
8 Eksploatavimas.....	23		

1	Bendroji dalis	
1.1	Apie šias instrukcijas	<p>Šios instrukcijos yra gaminio dalis. Norint teisingai naudotis gaminiu, būtina laikytis instrukcijų:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prieš atlikdami visus veiksmus atidžiai perskaitykite instrukcijas • Instrukcijas visada laikykite prieinamoje vietoje • Laikykitės visų gaminio specifikacijų • Laikykitės ant gaminio esančių ženklų <p>Originali naudojimo instrukcija parengta anglų kalba. Visos instrukcijos kitomis kalbomis yra originalios naudojimo instrukcijos vertimai.</p>
1.2	Autorių teisės	<p>WILO SE © 2023</p> <p>Atkurti, platinti ir taikyti šį dokumentą bei pranešti apie jo turinį kitiems be aiškaus sutikimo draudžiama. Dėl pažeidimų būsite įpareigoti atlyginti žalą. Visos teisės saugomos.</p>
1.3	Galimi pakeitimai	<p>Wilo pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo ir nėra atsakinga už techninius netikslumus ir (arba) praleidimus. Iliustracijos skiriasi nuo tikro vaizdo ir yra pateiktos tik kaip pavyzdinis įtaiso vaizdas.</p>
1.4	Garantijos ir atsakomybės išimtis	<p>Wilo neprisiima garantijos ir atsakomybės toliau nurodytais atvejais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esant netinkamai konfigūracijai dėl nepakankamų ar netikslų operatoriaus ar kliento nurodymų • Nesilaikius šios instrukcijos nurodymų • Netinkamai naudojant gaminį • Gaminį netinkamai sandėliuojant ar transportuojant • Netinkamai sumontavus ar išmontavus • Atlikus nepakankamus techninės priežiūros darbus • Atlikus neįgaliotus remonto darbus • Esant netinkamai montavimo vietai • Esant elektros ar elektromechanikos poveikiui • Nusidėvėjus gaminio komponentams
2	Saugumas	<p>Šiame skyriuje pateikta saugos informacija, skirta atskiroms siurblio fazėms. Nepaisius šios informacijos, kyla toliau nurodytų pavojų ir taikoma atsakomybė.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pavojus asmenims • Pavojus aplinkai • Žala nuosavybei • Atsakomybės praradimas žalos atveju
2.1	Saugos ženklai, nurodymai ir pažymėtos teksto vietos	<p>Šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje saugos nurodymai pateikti taip, kaip nurodyta toliau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pavojus asmenims: Signalinis žodis ir po jo pateikiamas saugos simbolis pilkos spalvos fone. • Žala nuosavybei. Signalinis žodis ir saugos simbolis. <p>Signaliniai žodžiai</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAVOJUS! Nepaisius nurodymo galima mirtinai ar sunkiai susižaloti! • ĮSPĖJIMAS! Nepaisius nurodymo galima (sunkiai) susižaloti! • PERSPĖJIMAS! Nepaisius nurodymo galima padaryti žalos nuosavybei ar patirti bendrų nuostolių.

• PRANEŠIMAS!

Naudinga informacija apie gaminio naudojimą.

Pažymėtos teksto vietos

- ✓ Išankstinė sąlyga
- 1. Darbo veiksmas / sąrašas
 - ⇒ Pranešimas / nurodymai
 - ▶ Rezultatas

Kryžminės nuorodos

Skyriaus ar lentelės pavadinimas pateiktas kabutėse [„ “]. Puslapio numeris pateiktas laužtiniuose skliaustuose [] .

Naudojamų saugos simbolių apžvalga



Mirtino sužeidimo dėl elektros smūgio pavojus



Mirtino sužeidimo dėl sprogdimo pavojus



Bakterinės infekcijos pavojus



Įspėjimas – įkaitusių paviršių keliamas pavojus



Dėvėkite apsauginį šalmą.



Avėkite apsauginius batus.



Mūvėkite apsaugines pirštines.



Dėvėkite kvėpavimo kaukę.



Dėvėkite apsauginius akinius.



Susipažinkite su instrukcijoje pateikta informacija.



Naudinga informacija

2.2 Darbuotojų kvalifikacija

- Darbuotojai turi būti supažindinti su vietos nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėmis.
- Darbuotojai turi perskaityti ir įsidėmėti eksploataavimo instrukciją.
- Elektros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas elektrikas. Kvalifikuotas elektrikas – tai žmogus, turintis atitinkamą techninį parengimą, žinių ir patirties, leidžiančios atpažinti elektros pavojus ir jų išvengti.
- Montavimo ir išmontavimo darbus turi atlikti apmokytas sanitarinių įrenginių specialistas, gebantis įrengti plūduriavimo apsaugos priemones ir prijungti plastikinius vamzdžius.
- Techninės priežiūros darbus turi atlikti apmokytas sanitarinių įrenginių specialistas, turintis perpumpavimo įrenginio žinių, atitinkančių EN 12056 standarto reikalavimus, ir susipažinęs su nuotekų sistemos keliamais pavojais.

Gaminiu draudžiama naudotis toliau nurodytiems asmenims.

- Jaunesniems nei 16 metų asmenims (įsk. vaikus)
- Asmenims, turintiems ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų

Jaunesnius nei 21 metų asmenis (įsk. vaikus) turi prižiūrėti specialistas.

2.3 Darbuotojų apsaugos priemonės

Nurodytos apsaugos priemonės yra minimalus reikalavimas.

Laikykitės gamyklos taisyklių reikalavimų.

Apsaugos priemonės: transportas, montavimas, pašalinimas ir techninė priežiūra

- Apsauginiai batai: Apsaugos klasė S1 (uvex 1 sport S1)
- Apsauginės pirštinės (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- Apsauginis šalmas (EN 397): atitinka standartą ir apsaugo nuo šoninės deformacijos
(Jei naudojama kėlimo priemonė)

Apsaugos priemonės: valymo darbai

- Apsauginės pirštinės (EN ISO 374-1): 4X42C + A tipas (uvex protector chemical NK2725B)
- Apsauginiai akiniai (EN 166): (uvex skyguard NT)
 - Rėmo ženklavimas: W 166 34 F CE
 - Akinių lęšio ženklavimas: 0-0.0* W1 FKN CE
 - * Apsaugos lygis pagal EN 170 netaikomas.
- Kvėpavimo kaukė (EN 149): Puskaukė 3M serija 6000 su filtru 6055 A2

Gaminių rekomendacijos

Minėti prekės ženklo gaminiai yra neprivalomi pasiūlymai. Taip pat galima naudoti panašius kitų prekės ženklų produktus. Būtina sąlyga – kad jie atitiktų minėtus standartus.

WILO SE neprisiima jokios atsakomybės už minėtų gaminių atitiktį keliamiems standartams.

2.4 Siurblys su smulkintuvu

Kiekvieno siurblio įsiurbimo įvade yra smulkintuvas. Smulkintuvas turi besisukančius ir stabilius ašmenis. Abiejų rūšių ašmenis galima pasiekti iš išorės.



ĮSPĖJIMAS

Naudojant smulkintuvą kyla pavojus įsipjauti!

Ašmenys yra aštrūs. Kyla didelis pavojus įsipjauti!

- Niekada nelieskite smulkintuvo!
- Visada gabenkite gaminį laikydami už laikymo diržo!
- Naudodami produktą visada mūvėkite apsaugines pirštines (4X42C (uvex C500 wet))!

2.5 Darbas su elektra

- Visus elektros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.
- Įsitikinkite, kad gaminys atjungtas nuo maitinimo įtampos. Apsaugokite gaminį nuo neleistino paleidimo iš naujo.
- Maitinimo įtampa turi atitikti vietos taisykles.
- Maitinimo įtampa turi atitikti vietos energijos tiekėjo specifikacijas.
- Darbuotojai turi būti informuoti apie elektros jungtį.
- Darbuotojai turi būti informuoti apie įrenginio išjungimo galimybes.
- Paisykite vardinėje kortelėje ir šioje montavimo bei naudojimo instrukcijoje pateiktų techninių duomenų.
- Gaminį įžeminkite.
- Perjungimo įtaisą sumontuokite taip, kad jis būtų apsaugotas nuo potvynio.
- Pakeiskite pažeistus kabelius. Šiuo atveju susisiekite su garantiniu ir pogarantiniu aptarnavimu.

2.6 Stebėjimo įrenginiai

Eksplotavimo vietoje įrenkite toliau nurodytus stebėjimo įrenginius.

Galios saugiklis

- Galios saugiklių tipas ir perjungimo charakteristikos turi atitikti prijungto gaminio vardinę srovę.
- Paisykite vietos taisyklių.

Srovės nuotėkio relė (RCD)

- Įrenkite srovės nuotėkio relę (RCD) pagal vietos energijos tiekėjo taisykles.
- Jei asmenys gali patirti sąlytį su įtaisu ir laidžiais skysčiais, įrenkite srovės nuotėkio relę (RCD).

2.7 Sveikatai pavojingų skysčių pumpavimas

Patyrus sąlytį su perpumpavimo įrenginyje naudojamu skysčiu, kyla bakterinės infekcijos pavojus.

- Naudokite apsaugos priemones.

- Šalindami rezervuarą jį išvalykite ir dezinfekuokite.
- Informuokite visus asmenis apie išpumpuotą skystį ir jo keliamus pavojus.

2.8 Sprogi surinkimo rezervuaro aplinka

Esant nuotekų su fekalijomis, rezervuare gali susikaupti dujų. Dėl netinkamai atliktų montavimo ar techninės priežiūros darbų susikaupusios dujos gali pasklisti į darbinę zoną. Gali susidaryti sprogi aplinka. Ši aplinka gali užsidegti ir sukelti sprogimą. Norėdami išvengti sprogios aplinkos susidarymo, įsidėmėkite toliau nurodytus punktus.

- Naudokite tik nepažeistus rezervuarus (be įtrūkimų, nepraleidžiančių turinio, pagamintų ne iš aktyviųjų medžiagų). Perpumpavimo įrenginius su pažeistais rezervuarais nedelsiant išjunkite.
- Įsitikinkite, kad visos įtako, šalinimo vamzdžio ir nuorinimo jungtys tvirtai užsandarintos ir prijungtos laikantis vietos taisyklių.
- Nuorinimo vamzdį praveskite per pastato stogą. Dėl tinkamo vamzdžio virš stogo ilgio žr. vietos taisykles.
- Jei rezervuarą atidarysite (pvz., techninės priežiūros darbų metu), įsitikinkite, kad darbinė zona gerai vėdinama.

2.9 Transportas

- Paisykite eksploataavimo vietoje taikomų vietos taisyklių ir teisės aktų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir darbo daugos.
- Gaminį gabenkite laikydami už laikymo diržo, esančio ties rezervuaru.

Pakavimo reikalavimai

- Atsparumas smūgiams
- Atsparumas drėgmei
- Tinkamas ir saugus pritvirtinimas
- Apsauga nuo nešvarumų, dulkių ir alyvos

2.10 Montavimas / išmontavimas

- Paisykite eksploataavimo vietoje taikomų vietos taisyklių ir teisės aktų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir darbo daugos.
- Įsitikinkite, kad gaminys atjungtas nuo maitinimo įtampos. Apsaugokite gaminį nuo neleistino paleidimo iš naujo.
- Išmontuodami uždarykite įtaką ir šalinimo vamzdį.
- Išvėdinkite uždaras patalpas.
- Dirbti vieniems uždarose patalpose draudžiama. Turi būti antras asmuo.
- Uždarose patalpose ar pastatuose gali susidaryti nuodingų arba dusinančių dujų. Naudokite apsaugos priemones (pvz., dujų detektorius), atitinkančias gamyklos nustatytas taisykles.
- Gaminį gerai nuvalykite.

Gaisro pavojus! Valant plastikines dalis gali susidaryti statinis krūvis. Dėvėkite tik antistatiniais drabužiais. Nenaudokite itin degių valymo priemonių.

2.11 Eksploatavimo metu

- Atsukite visas uždaramąsias įtako ir šalinimo vamzdžio sklendes.
- Didžiausias patenkantis srautas turi būti mažesnis už didžiausią sistemos išėigą.
- Neatidarykite patikros angos.
- Pasirūpinkite, kad darbinė zona būtų gerai vėdinama.

PERSPĖJIMAS

Venkite surinkimo rezervuaro viršslėgio!

Rezervuare susidarius viršslėgiui, jis gali sprogti. Norėdami išvengti viršslėgio, įsidėmėkite toliau nurodytus punktus.

- Didž. žemiausio įtako aukštis – 5 m (16,5 pėd.)!
- Didž. patenkantis srautas turi būti mažesnis už didž. debitą darbo taške!
- Didž. slėgis šalinimo vamzdyje: 2,5 bar (36 psi)
- Terpės temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) 5 min.
- Aplinkos temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

2.12 Valymas ir dezinfekavimas

- Jei naudojate dezinfekavimo priemones, naudokite ir apsaugos priemones, pateiktas gamintojo nurodymuose.
- Informuokite visus susijusius asmenis apie dezinfekcines priemones ir teisingą jų naudojimą.

2.13 Techninės priežiūros užduotys

- Techninės priežiūros darbus turi atlikti (apmokytas) perpumpavimo įrenginių specialistas, turintis sanitarinių įrenginių žinių.
 - Įsitikinkite, kad gaminys atjungtas nuo maitinimo įtampos. Apsaugokite gaminį nuo neleistino paleidimo iš naujo.
 - Gaminį gerai nuvalykite.
- Gaisro pavojus!** Valant plastikines dalis gali susidaryti statinis krūvis. Dėvėkite tik antistatiniais drabužiais. Nenaudokite itin degių valymo priemonių.
- Išmontuodami uždarykite įtaką ir šalinimo vamzdį.
 - Naudokite tik originalias dalis, įsigytas iš gamintojo. Naudojant ne originalias dalis, gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.
 - Nutekėjusius skysčius (skystį, eksploatavimo skystį) nedelsiant išvalykite ir pašalinkite. Skysčius utilizuokite pagal vietos taisykles.

2.14 Operatorius pareigos

- Montavimo ir naudojimo instrukciją pateikite tokia kalba, kad darbuotojai gebėtų ją perskaityti ir įsidėmėti.
- Įsitikinkite, kad darbuotojai yra apmokyti atlikti konkretų darbą.
- Pateikite apsaugos priemones. Pasirūpinkite, kad darbuotojai dėvėtų apsaugos priemones.

- Pasirūpinkite, kad pritvirtinti saugos ir informaciniai ženklai visada būtų aiškiai įskaitomi.
- Supažindinkite darbuotojus su sistemos veikimu.
- Darbo vietą pažymėkite ir aptverkite.

3 Pritaikymas / paskirtis

3.1 Paskirtis

Nuotekų su fekalijomis pumpavimas:

- Tais atvejais, kai nuotekos negali būti išleidžiamos tiesiai į nuotekų surinkimo sistemą per natūraliai žemėjantį šlaitą
- Apsaugotam nuo atgalinės patvankos nudrenavimui, kai išleidimo taškas yra žemiau pasitvenkimo lygmens

PRANEŠIMAS! Pumpuodami daug riebalų savo sudėtyje turinčias nuotekas, prieš perpumpavimo įrenginį įrenkite riebalų gaudyklę!

3.2 Neleistinas eksploatavimas



PAVOJUS

Pumpuojant sproginius skysčius, kyla sprogimo pavojus!

Perpumpavimo įrenginys šiems skysčiams nepritaikytas. Mirtino sužeidimo dėl sprogimo pavojus!

- Pumpuoti itin degius ir sprogius skysčius (benziną, žibalą...) griežtai draudžiama.
- Nepumpuokite šių skysčių!

Nenaudokite jo toliau nurodytiems skysčiams pumpuoti.

- Aukštesnių už pasitvenkimo lygmenį nuotekų iš išleidimo taškų, kai nuotekas galima išleisti tiesiai į nuotekų surinkimo sistemą per natūraliai žemėjantį šlaitą
- Šiukšlių, pelenų, stiklo, smėlio, tinko, cemento, kalkių, skiedinio, pluoštinių medžiagų, tekstilės, popierinių rankšluosčių, drėgnų servetėlių (pvz., fliso drabužių, drėgnų tualetinių popierinių servetėlių), vystyklų, kartono, akyto popieriaus, sintetinės dervos, deguto, virtuvinių atliekų, tepalo, alyvos
- Skerdyklos atliekų, paskerstų gyvulių ir gyvūnų atliekų (skysto mėšlo ir pan.)
- Nuodingų, agresyvių ir koroziją sukeliančių skysčių, pvz., sunkiųjų metalų, biocidų, pesticidų, rūgščių, bazių, druskos, baseino vandens
- Valymo priemonių, dezinfekantų, didelio kiekio indų plovimo ar skalbinių ploviklių, kuriems būdingas neproporcingai didelis putų susidarymo laipsnis
- Geriamasis vanduo

Numatytoji paskirtis turi atitikti nurodytą šiose naudojimo instrukcijose. Bet koks kitoks naudojimas neatitinka numatytosios paskirties.

4 Gaminio aprašymas

4.1 Konstrukcija




Fig. 1: Apžvalga

Kompaktiškas, paruoštas prijungti ir visiškai užliejamas viengubo siurblio perpumpavimo įrenginys su smulkintuvo hidraulika, skirtas nuotekoms su fekalijomis pumpuoti.

1	Surinkimo rezervuaras
2	Surinkimo rezervuaro nuorinimo jungtis
3	Surinkimo rezervuaro patikros anga
4	Variklis
5	Lankstus vamzdis
6	Atbulinis vožtuvas
7	Išleidimo jungtis
8	Laikymo diržas
9	Slėgio įvadas

Hermetiškas, dujoms ir vandeniui nepralaidus surinkimo rezervuaras su pasvirusiomis grindimis ir patikros anga su permatomu dangčiu.

Lengvai pasirenkami įtakai, esantys pažymėtose srityse.

Lygio matavimas atliekamas analoginiu išieigos signalu per kontaktą su liežuvėliu ir du perjungimo taškus.

Slėgio įvadas su pritvirtintu atbuliniu vožtuvu.

Pumpuojama terpe aušinamas variklis su terminė variklio kontrole.

Iš anksto sumontuotas automatinio veikimo perjungimo įtaisas:

Wilo-Control MS-L

- Bendrasis sutrikimo signalas su bepotencialiu kontaktu
- Integruotas ir nuo tinklo nepriklausomas pavojaus signalas
- Reguliuojama užlaikymo trukmė
- 1,5 m sujungimo kabelis su prijungtu kištuku

4.2 Medžiagos

- Variklio korpusas: 1.4404 (AISI 316L)
- Hidraulika: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Darbaratis: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Smulkintuvas: 1.4528/59 HRC (AISI 440B+Co)
- Rezervuaras: PE
- Atbulinis vožtuvas: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)

4.3 Stebėjimo įrenginiai

Variklio apvijų stebėjimas

Variklyje integruota terminė variklio kontrolė su bimetalo jutikliu.

- Vienfazis kintamosios srovės variklis. Variklio kontrolė įsijungia savaime. Perkaitus variklis išjungiamas. Atvėsus variklis vėl automatiškai įjungiamas.
- Trifazis kintamosios srovės variklis. Variklio kontrolė rodoma ir iš naujo nustatoma naudojant prijungtą perjungimo įtaisą.

Aukštas vandens lygis ir bendrasis sutrikimo signalas

Pasiekus aukštą vandens lygį, įjungiamas garsinis ir vaizdinis pavojaus signalas ir automatiškai inicijuojamas siurblio įjungimas. Be to, aktyvinamas bendrojo sutrikimo signalo kontaktas. Išorinį pavojaus signalą (sireną, SMS žinutės siuntimą naudojant „SmartHome“) gali aktyvinti bepotencialis kontaktas.

Jei vandens lygis sumažėja ir nebesiekia aukšto vandens lygio, siurblys išjungiamas praėjus užlaikymo trukmei. Pavojaus signalas patvirtinamas automatiškai.

4.4 Veikimo būdas

Nuotekos per įtako vamzdį nukreipiamos į surinkimo rezervuarą. Vandens lygiui pasiekus įjungimo lygį, įjungiamas siurblys. Surinktos nuotekos pumpuojamos į prijungtą šalinimo vamzdį. Pasiekus išjungimo lygį, po nustatytos užlaikymo trukmės siurblys išjungiamas.

Pasiekus aukštą vandens lygį, siurblys įjungiamas (priverstinis įjungimas). Aukšto vandens šviesos diode arba ekrane rodomas pavojaus signalas. Vidinis zumeris taip pat gali skleisti garsinį pavojaus signalą. Be to, aktyvinama bendrojo sutrikimo signalo (SSM) išvestis.

4.5 Eksploatavimas su dažnio keitikliu

Eksploatuoti naudojant dažnio keitiklį neleidžiama.

4.6 Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys: **DrainLift SANI CUT-S.20M/1**

DrainLift	Gaminių šeima
SANI CUT	Nuotekų perpumpavimo įrenginys su smulkintuvu
S	Dydis
20	Didž. spūdis
M	Maitinimo įtampa: <ul style="list-style-type: none"> • M = 1~ • T = 3~
1	Versija varikliui ir perjungimo įtaisui: <ul style="list-style-type: none"> • 1 = darbo režimas: S3, perjungimo įtaisas: Control MS-L

4.7 Techniniai duomenys

Patvirtinta taikymo sritis	
Didž. slėgis šalinimo vamzdyje	2,5 bar (36 psi)
Didž. spūdis	Žr. vardinę kortelę
Didž. debitas	Žr. vardinę kortelę
Maksimalus žemiausio įtako aukštis	5 m (16,5 pėd.)
Terpės temperatūra	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) 5 min.
Aplinkos temperatūra	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Variklio duomenys	
Elektros tinklo jungtis	<ul style="list-style-type: none"> • SANI CUT-S...M/...: 1~230 V, 50 Hz • SANI CUT-S...T/...: 3~400 V, 50 Hz
Vartojamoji galia [P ₁]	Žr. vardinę kortelę
Nominalioji galia [P ₂]	Žr. vardinę kortelę
Vardinė srovė [I _N]	Žr. vardinę kortelę
Greitis [n]	Žr. vardinę kortelę
Įjungimo būdas	Tiesioginis pardavimas
Darbo režimas	S3 10% <ul style="list-style-type: none"> • Ciklo trukmė: 10 min. • Įjungimo trukmė: 1 min. • Prastova: 9 min.
Apsaugos klasė	IP68 (2 mWG/7 d)
Kabelio ilgis iki kištuko	1,5 m (5 pėd.)
Kabelio ilgis iki perjungimo įtaiso	4 m (13 pėd.)
Kištukas	<ul style="list-style-type: none"> • Vienfazė kintamoji srovė: <ul style="list-style-type: none"> – DrainLift SANI CUT-S...M...: CEE 7/7 (apsauginio kontakto) • Trifazė kintamoji srovė: <ul style="list-style-type: none"> – DrainLift SANI CUT-S...T...: CEE 16 A, 3P+N+PE, 6 val., pagal laikrodžio rodyklę besisukantis magnetinis laukas
Jungtys	
Slėgio įvadas	DN 32
Įtako jungtis	DN 80/100 (90/110 mm)
Surinkimo rezervuaro nuorinimo jungtis	DN 40 (50 mm)
Išleidimo jungtis	DN 40 (50 mm)
Matmenys ir svoris	
Rezervuaro tūris	21 l (5 JAV gal.)
Maks. naudingas rezervuaro tūris pagal įtako aukštį*	11 l/2 JAV gal. (180 mm*)
Matmuo įstrižai	756 mm (30 col.)
Svoris	maks. 34 kg (75 svar.)

Triukšmo lygis 70 dB(A)

Agregatas nėra pritaikytas naudoti nuolatinio veikimo režimu! Didž. debitas taikomas periodinės apkrovos režimui S3!

- 4.8 Gamintojo data** Gamintojo data nurodyta pagal ISO 8601: YYYYWww
- YYYY = metai
 - W = savaitės santrumpa
 - ww = kalendorinė savaitė
- 4.9 Tiekimo komplektacija**
- Visiškai panardinamas perpumpavimo įrenginys su smulkintuvu, perjungimo įtaisas ir sujungimo kabelis, įskaitant kištuką
 - Vamzdžio jungtis DN 32 (išorinis skersmuo 40 mm)
 - HT dvigubas lizdas DN 40 (50 mm) nuorinimo jungčiai
 - HT dvigubas lizdas DN 40 (50 mm) išleidimo jungčiai
 - Įtako komplektas su diskiniu pjūklų 124 mm (5 col.) ir sandarikliu DN 100 (110 mm)
 - Grindų tvirtinimo rinkinys
 - Triukšmo izoliacijos kilimėlis
 - 9 V įkraunama baterija
 - Montavimo ir naudojimo instrukcija
- 4.10 Priedai**
- Iš slėgio pusės**
- Uždaromoji armatūra, 1 1/4, pagaminta iš raudonos bronzos
 - Uždaromoji armatūra, 1 1/2, pagaminta iš raudonos bronzos
- Iš įtako pusės**
- DN 100 /DN 150 uždaromosios armatūros, pagamintos iš plastiko su fiksuotais vamzdžio galais
 - DN 32 /DN 40 /DN 100 įvado sandarikliai
 - DN 32 /DN 40 /DN 100 įvado rinkiniai (sandariklis ir pjūklas)
- Bendroji dalis**
- Diafragminis rankinis siurblys with R 1½ jungtimi (be žarnos)
 - Trijų krypčių čiaupas perjungimo į rankinį siurbimą reikmėms
 - 230 V, 50 Hz sirena
 - 230 V, 50 Hz šviestuvai su blykste
 - 230 V, 50 Hz signalinė lemputė
 - „DrainAlarm“ – nuo tinklo nepriklausomas pavojaus signalo perjungimo įtaisas su vaizdinius ir garsiniu signalu, galintis prisijungti prie plūdinio jungiklio
 - „DrainAlarm FIRST“ – pavojaus signalo perjungimo įtaisas su vaizdinius ir garsiniu signalu, galintis prisijungti prie plūdinio jungiklio
- 5 Transportavimas ir sandėliavimas**
- 5.1 Tiekimas**
- Nedelsiant patikrinkite siuntą, ar nėra defektų (pažeidimo požymių, ar ji visos komplektacijos...).
 - Visus defektus nurodykite krovimo dokumentuose.
 - Praneškite gamintojui apie defektus siuntos gavimo dieną.
 - Į vėliau pateiktas pretenzijas nebus atsižvelgta.
- 5.2 Transportas**
- Išorinę pakuotę nuimkite tik naudojimo vietoje, kad užtikrintumėte, jog perpumpavimo įrenginys transportavimo metu nebuvo pažeistas. Naudokite reikiamo dydžio neplyštančius plastikinius maišus ir supakuokite reikiamus transportuoti naudotus perpumpavimo įrenginius nepralaidžiu būdu.
- 5.3 Sandėliavimas**



PAVOJUS

Bakterinės infekcijos pavojus!

Perpumpavimo įrenginys surenka ir pumpuoja nuotekas. Rezervuare gali atsirasti bakterijų ir pavojingų mikrobu!

- Pašalinę perpumpavimo įrenginį dezinfekuokite. Ypač rezervuaro vidų!
- Paisykite gamyklos nustatytų taisyklių!

PERSPĖJIMAS

Į sujungimo kabelį patekus vandens, galima patirti bendrų nuostolių!

Į kabelį prasiskverbęs vanduo sugadina sujungimo kabelį ir variklį.

- Kabelio galo niekada nemerkite į skystį.
- Sandėliuodami patikimai uždenkite kabelio galą.

Naujai pristatytus perpumpavimo įrenginius galima sandėliuoti vienerius metus. Jei reikia sandėliuoti ilgiau, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

Sandėliuodami siurbį, įsidėmėkite toliau nurodytus punktus.

- Saugiai pastatykite perpumpavimo įrenginį ant tvirto pagrindo ir pritvirtinkite, kad neslystų ir neapvirstų.
- Leidžiama sandėliavimo temperatūra: -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), didž. drėgnis: 90 %, be kondensato.
Rekomenduojame sandėliuoti nuo šalčio apsaugotoje vietoje. Sandėliavimo temperatūra: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F), santykinis drėgnis: 40 ... 50 %.
- Visiškai išleiskite surinkimo rezervuarą.
- Sujungimo kabelius suvyniokite ir pritvirtinkite prie variklio.
- Atvirus sujungimo kabelių ir kištukų galus hermetiškai užsandarinkite.
- Perjungimo įtaisą sandėliuokite pagal nurodymus.
- Sandariai užsandarinkite atviras jungtis.
- Perpumpavimo įrenginio nelaikykite tokiose vietose, kuriose atliekami suvirinimo darbai. Susidarę dujos arba radiacija gali sukelti plastikinių ir elastomerinių dalių koroziją.
- Saugokite perpumpavimo įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos. Itin aukšta temperatūra gali pažeisti plastikines dalis.
- Elastomerinės dalys natūraliai tampa trapios. Jei reikia sandėliuoti ilgiau nei 6 mėnesius, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

6 Instaliacija ir elektros jungtys

6.1 Darbuotojų kvalifikacija

- Elektros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.
Kvalifikuotas elektrikas – tai žmogus, turintis atitinkamą techninį parengimą, žinių ir patirties, leidžiančios atpažinti elektros pavojus ir jų išvengti.
- Montavimo ir išmontavimo darbus turi atlikti apmokytas sanitarinių įrenginių specialistas, gebantis įrengti plūduriavimo apsaugos priemones ir prijungti plastikinius vamzdžius.

6.2 Montavimo būdai

- Montavimas virš grindų pastatuose
- Montavimas po grindimis šachtose ne pastatuose

6.3 Operatorius pareigos

- Paisykite vietoje taikomų nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos taisyklių.
- Naudodami kėlimo priemones, paisykite visų darbo po pakabintais kroviniais taisyklių.
- Pateikite apsaugos priemones. Pasirūpinkite, kad darbuotojai naudotų apsaugos priemones.
- Paisykite vietos nuotekų technikos taisyklių, kad nuotekų sistemos veiktų taip, kaip numatyta.
- Struktūriniai komponentai ir pamatai turi būti pakankamai stabilūs, kad agregatą būtų galima saugiai ir funkcionaliai sumontuoti. Už struktūrinio komponento / pamatų pateikimą ir tinkamumą atsakingas operatorius.
- Užtikrinkite, kad į montavimo vietą būtų galima patekti be jokių apribojimų.
- Atlikite montavimo darbus, kaip nurodyta taikomose vietos taisyklėse.
- Patikrinkite, ar turimi projekto dokumentai (montavimo planai, montavimo vieta, srauto patekimo sąlygos) išsamūs ir tikslūs.
- Nutieskite ir paruoškite vamzdžius, kaip nurodyta projekto dokumentuose.
- Maitinimo įtampą reikia prijungti taip, kad ji būtų apsaugota nuo užtvindymo.



ĮSPĖJIMAS

Nenaudojant apsaugos priemonių, galima patirti rankų ir pėdų traumų!

Sužalojimų (rimtų) pavojus dirbant. Naudokite toliau nurodytas apsaugos priemones.

- Apsaugines pirštines
- Apsauginiai batai

Montavimas pastate

- Pasirūpinkite, kad darbinė zona būtų gerai vėdinama.
- Pasirūpinkite, kad aplink agregatą būtų bent 60 cm (2 pėd.) laisvos vietos.
- Nelaimingo atsitikimo atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus. Darbinėje zonoje pasirūpinkite šulinio siurbliu; mažiausi matmenys: 500 x 500 x 500 mm (20 x 20 x 20 col.). Parinkite atitinkamą siurblį. Įsitikinkite, kad galima naudoti rankinį drenažą.
- Visus sujungimo kabelius reikia nutiesti tinkamai. Sujungimo kabeliai negali kelti pavojaus (t. y. už jų neturi būti galima užkliūti, jų pažeisti eksploatuojant). Patikrinkite, ar kabelio skerspjūvis ir kabelio ilgis yra pakankami pagal pasirinktą montavimo būdą.
- Sumontuotas perjungimo įtaisas neapsaugotas nuo užtvindymo. Sumontuokite perjungimo įtaisą tinkamame aukštyje.

Montavimas šachtoje



PAVOJUS

Dirbant vieniems kyla susižeidimo pavojus!

Atlikti darbą kameroje ir siaurose patalpose, taip pat vietose, kuriose galima nukristi, gali būti pavojinga. Neatlikite šių darbų vieni!

- Dirbkite tik kartu su kitu asmeniu!



ĮSPĖJIMAS

Nenaudojant apsaugos priemonių, galima patirti galvos traumų!

Dirbant galima patirti (rimtų) sužalojimų. Naudodami kėlimo priemones, dėvėkite apsauginį šalną!

PERSPĖJIMAS

Saugokite nuo šalčio!

Dėl šalčio gali atsirasti gedimų ir pažeidimų. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip giliai toje vietoje įšąla žemė. Jei agregatas ar slėgio išleidimo anga yra zonoje, kurioje būna šalta, šaltu laikotarpiu agregato neeksploatuokite.

Perpumpavimo įrenginį montuodami šachtoje taip pat atsižvelkite į toliau nurodytus punktus.

- Dirbant gali susidaryti nuodingų arba dusinančių dujų.
- Susikaupus nuodingų arba dusinančių dujų, nedelsiant palikite darbo vietą.
- Atkreipkite dėmesį į perpumpavimo įrenginio matmenis įstrižai.
- Kėlimo priemonės montavimas: lygus paviršius, švarus ir tvirtas pagrindas. Sandėliavimo ir montavimo vieta turi būti lengvai pasiekiamas.
- Pritvirtinkite du transportavimo diržus prie perpumpavimo įrenginio. Pritvirtinkite juos taip, kad neslystų. Naudokite tik techniškai patvirtintus kėlimo diržus.
- Jei dėl oro sąlygų toliau saugiai dirbti nebegalima (pvz., susidarė ledas, pučia stiprus vėjas), darbą nedelsiant nutraukite.

6.4.1 Pastaba dėl tvirtinimo priemonių

Perpumpavimo įrenginį galima sumontuoti ant įvairių struktūrų (betoninių, plieninių ir pan.). Pasirinkite atitinkamai konstrukcijai tinkančią tvirtinimo priemonę. Norėdami sumontuoti tinkamai, paisykite toliau pateiktų tvirtinimo priemonių nurodymų.

- Pasirūpinkite, kad statybinis paviršius nenuplyštų arba nenusiluptų, **paisykite mažiausio atstumo nuo krašto**
- Pasirūpinkite, kad montuojama įranga būtų tvirta ir saugi, **paisykite iš anksto nurodyto gręžimo angos gylį.**
- Gręžimo metu susidarančios dulklės sumažina laikymo stiprį, todėl **išgręžtą angą visada išpūskite arba išsiurbkite siurbliu.**
- Naudokite tik puikios būklės komponentus (pvz., varžtus, inkarinius varžtus, cemento skiedinio kasetes).

6.4.2 Pastaba dėl vamzdyno

Ekspluatuojant vamzdyną veikia įvairūs slėgis. Gali susidaryti dideli slėgiai (pvz., uždarant atbulinį vožtuvą), kurie gali būti keletą kartų didesni už siurblio slėgį, priklausomai nuo eksploataavimo sąlygų. Dėl skirtingo slėgio vamzdynas ir vamzdžio jungtis patiria įtempius. Siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą eksploatavimą, vamzdyną ir vamzdžio jungtis reikia patikrinti pagal toliau nurodytus parametrus ir priderinti pagal pateiktus reikalavimus.

- Vamzdynui papildomos atramos nereikia.
Perpumpavimo įrenginio negali veikti įtempimo arba kompresinės jėgos.
- Vamzdyno ir vamzdžių jungčių atsparumas slėgiui
- Vamzdžio jungčių tempiamasis stipris (= išilginė jėga fiksuojamąja jungtimi)
- Vamzdžius prijunkite taip, kad jų neveiktų įtempis ir vibracijos.

6.4.3 Darbo veiksmai

Perpumpavimo įrenginys sumontuojamas atlikus toliau nurodytus veiksmus.

- Parengiamieji darbai.
- Pastatykite perpumpavimo įrenginį.
- Prijunkite šalinimo vamzdį.
- Prijunkite įtaką.
- Prijunkite nuorinimą.
- Prijunkite įtaką.

6.4.4 Parengiamieji darbai

- Išpakuokite perpumpavimo įrenginį.
- Nuimkite transportavimo užraktą.
- Patikrinkite tiekimo komplektaciją.
- Patikrinkite, ar visi komponentai yra tinkamos darbinės būklės.
PERSPĖJIMAS! Nemontuokite sugedusių komponentų! Naudojant sugedusius komponentus, gali atsirasti sistemos triukščių!
- Priedus pasidėkite šalia ir palikite, jų prireiks vėliau.
- Paruoškite montavimo vietą.
 - Montuokite tik ant horizontalaus ir lygaus paviršiaus.
 - Pasirūpinkite, kad aplink agregatą būtų bent 60 cm (2 pėd.) papildomos laisvos vietos.
 - Galima pritvirtinti naudojant spraustelius.
 - Naudokite švarias, nešiuurkščias kietąsias medžiagas
 - Sausa aplinka
 - Nešalta aplinka
 - Gerai apšviesta aplinka

6.4.5 Sumontuokite perpumpavimo įrenginį




Fig. 2: Perpumpavimo įrenginio vaizdas iš viršaus

1 Griovelių tvirtinimas grindų dangai tvirtinti

Perpumpavimo įrenginį sumontuokite taip, kad jis neplūduriuotų ir nebūtų persisukęs. Tam perpumpavimo įrenginį prie grindų pritvirtinkite inkariniais varžtais.

- ✓ Parengiamieji darbai baigti.
- ✓ Montavimo vieta paruošta pagal projekto dokumentus.
- ✓ Pateiktos įrengimo grindis tinkančios tvirtinimo priemonės. **PRANEŠIMAS! Paisykite ant tvirtinimo priemonių pateiktos informacijos!**

1. Pastatykite perpumpavimo įrenginį montavimo vietoje ir sulygiuokite su vamzdynu. **PERSPĖJIMAS! Pritvirtinkite perjungimo įtaisą prie perpumpavimo įrenginio, kad nenukristų! Numetus perjungimo įtaisą gali sudužti! PRANEŠIMAS! Perpumpavimo įrenginys turi būti statmenas!**
2. Pažymėkite tvirtinimo griovelių gręžimo skyles.
3. Pastatykite perpumpavimo įrenginį į šalį.
4. Išgręžkite ir išvalykite skyles. Įstatykite spraustelius.

5. Patieskite ir sulygiuokite triukšmo izoliacijos kilimėlį.
6. Padėkite ir sulygiuokite perpumpavimo įrenginį pagal triukšmo izoliacijos kilimėlį.
7. Per tvirtinimo griovelį įstatykite tvirtinimo varžtą ir poveržlę. Įsriekite tvirtinimo varžtą į spraustelį.
8. Pritvirtinkite perpumpavimo įrenginį prie grindų.
9. Pritvirtinkite perjungimo įtaisą prie sienos, kad apsaugotumėte nuo užtvindymo (žr. perjungimo įtaiso instrukciją).
10. Nutieskite sujungimo kabelius pagal taisykles.
 - ▶ Perpumpavimo įrenginys turi būti sumontuotas taip, kad neplūduriuotų ir nebūtų persisukęs. Kitas veiksmas. Prijunkite šalinimo vamzdį.

6.4.6 Šalinimo vamzdžio prijungimas




Fig. 3: Išleidimo jungties tvirtinimas

1	Perpumpavimo įrenginys
2	Slėgio įvadas
3	Atbulinis vožtuvas
4	Dviguba įmova
5	Uždaromoji armatūra
6	Žarnos įmova
7	Lankstus vamzdis
8	Vamzdžių laikiklis
9	Šalinimo vamzdis

Prijungdami šalinimo vamzdį, paisykite toliau nurodytos informacijos.

- Šalinimo vamzdis turi būti DN 32 arba didesnis.
 - Šalinimo vamzdžio debitas: Nuo 0,7 m/s (2,3 pėd./s) iki 2,3 m/s (7,5 pėd./s).
 - Nesumažinkite vamzdžio skersmens.
 - Visos jungtys turi būti visiškai sandarios,
 - Šalinimo vamzdį sumontuokite kaip vamzdyno kilpą, kad išvengtumėte pasitvenkimo iš pagrindinės viešosios nuotekų valymo sistemos.
Aukščiausiame taške apatinis vamzdyno kilpos kraštas turi būti virš tai vietai nurodyto pasitvenkimo lygmens.
 - Apsaugai nuo šalčio sumontuokite šalinimo vamzdį.
 - Sumontuokite uždaromąją armatūrą.
 - ✓ Tinkamai sumontuotas perpumpavimo įrenginys.
 - ✓ Tinkamai sumontuotas šalinimo vamzdis pagal projekto dokumentus ir statmenas slėgio įvadui.
 - ✓ Surinkite paruoštas medžiagas:
 - 1 vnt. jungimo elementų
 - 1 vnt. lankstaus vamzdžio, įtraukto į tiekimo komplektaciją
 - 1 vnt. dvigubos įmovo
 - 1 vnt. žarnos įmovo, įtraukto į tiekimo komplektaciją
 - 2 vnt. vamzdžių laikiklių, įtrauktų į tiekimo komplektaciją
1. Prisukite dvigubą įmovą ant atbulinio vožtuvo. **Priveržimo momentas: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**
⇒ Kad išvengtumėte nesandarumo, rekomenduojama visiems varžtams naudoti sandariklį su teflono juosta.
 2. Prisukite uždaromąją armatūrą prie dvigubos įmovo. **Priveržimo momentas: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**
 3. Prisukite žarnos įmovą prie uždaromosios armatūros. **Priveržimo momentas: 5 Nm (3,7 ft·lb)!**
 4. Užmaukite lankstų vamzdį ant šalinimo vamzdžio.
 5. Užmaukite lankstų vamzdį ant žarnos įmovo.
⇒ Norėdami užtikrinti, kad šalinimo vamzdis bus prijungtas akustiškai izoliuotu būdu, palikite 40 ... 60 mm (1,5 ... 2,4 col.) atstumą tarp šalinimo vamzdžio galo ir žarnos įmovo galo!
 - Jei atstumas per mažas, šalinimo vamzdį patrupinkite.
 - Jei atstumas per didelis, šalinimo vamzdį pailginkite arba pakeiskite.

6. Sulygiuokite lakstų vamzdį per vidurį tarp žarnos įmovos ir šalinimo vamzdžio.
7. Pritvirtinkite lankstų vamzdį prie žarnos įmovų ir šalinimo vamzdžio kiekvieną su vienu vamzdžių laikikliu. **Priveržimo momentas: 5 Nm (3,7 ft-lb)!**
 - ▶ Šalinimo vamzdis prijungtas. Kitas veiksmas. Prijunkite įtaką.

6.4.7 Įtako prijungimas.

Įtaką galima įrengti nurodytose galinės sienos vietose, abiejose šoninėse sienose ir rezervuaro viršuje (jei reikia).




Fig. 4: Įvado vietos

Prijungdami įtaką atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus punktus.

- Įtaką prijunkite tik pažymėtose vietose. Jei įtakas yra ne pažymėtose vietose, gali kilti šių problemų:
 - Nesandari jungtis.
 - Grįžtamasis srautas į įtako vamzdį.
 - Gali sutrikti perpumpavimo įrenginio veikimas.
- Pasirūpinkite, kad į surinkimo rezervuarą nepatektų plūstantis vanduo ir oras. Tinkamai sumontuokite įtaką.

PERSPĖJIMAS! Į surinkimo rezervuarą gali patekti plūstančio vandens arba oro, todėl gali sutrikti perpumpavimo įrenginio veikimas!

- Kad įtako vamzdyje skystis ištekėtų savaime, įtako vamzdį sumontuokite su šlaito nuolydžiu į perpumpavimo įrenginį.
- Minimalus aukštis nuo grindų iki įtako centro: 180 mm (7 col.).
- Visos jungtys turi būti sandarios.
- Įtako vamzdyje sumontuokite uždaramąjį vožtuvą.




Fig. 5: Prijunkite įtaką

1	Rezervuaro sienelė
2	Diskinis pjūklas grąžtui
3	Įvado sandariklis
4	Įtako vamzdis
5	Vamzdžių laikiklis

- ✓ Tinkamai sumontuotas perpumpavimo įrenginys.

- ✓ Įtako vamzdis turi būti sumontuotas į surinkimo rezervuarą pagal projekto dokumentus.
 - ✓ Parengta montavimo įranga:
 - 1 diskinis pjūklas 124 mm (5 col.), pridedamas prie tiekimo komplektacijos
 - 1 grąžtas
 - 1 sandariklis DN 100 (110 mm), pridedamas prie tiekimo komplektacijos
 - 1 vamzdžių laikiklis
1. Ant surinkimo rezervuaro pažymėkite įtaką.
 2. Skylę rezervuaro sienelėje išpjaukite diskiniu pjūklu.
 - Gręždami skylę laikykitės šių reikalavimų:
 - Atkreipkite dėmesį į įtako zonos matmenis. **PERSPĖJIMAS! Išgręžta kiaurymė turi būti pažymėtoje įtako zonoje!**
 - Maks. grąžto greitis: 200 suk./min.
 - Patikrinkite skylės skersmenį. **PRANEŠIMAS! Atsargiai išgręžkite skylę. Jungimo sandarumas priklauso nuo kiaurymės!**
 - Drožlės gręžimo metu turi tvarkingai kristi nuo diskinio pjūklo. Jei gręžimo drožlės prilimpa prie diskinio pjūklo, medžiaga per greitai įkaista ir išsilydo. Jei medžiaga lydosi, laikykitės toliau pateiktų nurodymų:
 - ⇒ Nustokite gręžti, leiskite medžiagai atvėsti ir išvalykite diskinį pjūklą.
 - ⇒ Sumažinkite gręžimo greitį.
 - ⇒ Gręžimo metu gręžkite nepastoviu greičiu.
 3. Nupjautą briauną nušlifukite ir išlyginkite.
 4. Įkiškite sandariklį į angą.
 5. Užmaukite vamzdžių laikiklį ant sandariklio.
 6. Vidinį sandariklio paviršių patepkite tepalu.
 7. Įtako vamzdį įstumkite į sandariklį.
 - Įstumkite įtako vamzdį 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 col.) į surinkimo rezervuarą.
 - ⇒ Reikia atsižvelgti į techninius duomenis, priešingu atveju gali sutrikti perpumpavimo įrenginio veikimas.
 8. Sujunkite sandariklį ir vamzdį vamzdžių laikikliu. **Priveržimo momentas: 5 Nm (3,7 ft·lb)!**
 - ▶ Įtakas prijungtas. Kitas veiksmas. Prijunkite nuorinimą.

6.4.8 Prijunkite nuorinimą

Prijungti nuorinimo vamzdį būtina. Be to, nuorinti privaloma, kad būtų užtikrintas tinkamas perpumpavimo įrenginio veikimas. Prijungdami nuorinimo vamzdį, atsižvelkite į toliau nurodytus punktus.

- Nuorinimo vamzdį praveskite per stogą.
- Visos jungtys turi būti visiškai sandarios,

1	Surinkimo rezervuaro nuorinimo jungtis
2	Slėgio įvadas

- ✓ Tinkamai sumontuotas perpumpavimo įrenginys.
 - ✓ Tinkamai praveistas nuorinimo vamzdis.
1. Uždėkite HT dvigubą lizdą ant atviros nuorinimo jungties.
 2. Įstatykite nuorinimo vamzdį į HT dvigubą lizdą.
 - ▶ Nuorinimo vamzdis sumontuotas. Jei reikia, prie jungties avarinio ištekėjimo reikmėms prijunkite diafragminį rankinį siurbį.




Fig. 6: Surinkimo rezervuaro nuorinimo jungtis

6.4.9 Diafragminio rankinio siurblio montavimas



PRANEŠIMAS

Nejunkite įtako prie išleidimo jungties!

Per išleidimo jungtį surinkimo rezervuaras patikros darbų sumetimais arba įvykus nelaimingam atsitikimui yra išpumpuojamas. Nejunkite įtaką prie išleidimo jungties! Antraip avariniu atveju surinkimo rezervuaro nepavyks išleisti!

Atliekant techninės priežiūros darbus arba sugedus perpumpavimo įrenginiui, surinkimo rezervuarą reikia išpumpuoti rankiniu būdu. Šiam tikslui rekomenduojama sumontuoti diafragminį rankinį siurblį.

PERSPĖJIMAS! Sugedus perpumpavimo įrenginiui, į įtaką pradės tekėti atgalinis srautas ir surinkimo rezervuaras gali sprogti! Užsukite įtaką ir išleiskite surinkimo rezervuarą!

1 Išleidimo jungtis

Montuodami diafragminį rankinį siurblį, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus punktus.

- Pasirinkite tokį montavimo aukštį, kad būtų optimalu eksploatuoti.
- Prijunkite diafragminį rankinį siurblį prie išleidimo jungties (žemiausioje vietoje, kad būtų galima išleisti praktiškai iki galo).
- Išleidimo jungčiai išgręžti reikia naudoti 30 mm (1,3 col.) diskinių pjūklą.
- Šalinimo vamzdį prijunkite už uždarnosios armatūros, šalinimo pusėje. Taip pat, prie nuotekų sistemos galima prijungti tiesiogiai, naudojant vamzdyno kilpą.
- Visos jungtys turi būti visiškai sandarios,
- Paisykite diafragminio rankinio siurblio montavimo ir naudojimo instrukcijos.




Fig. 7: Diafragminio rankinio siurblio prijungimas

6.5 Elektros jungtys



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo dėl elektros smūgio pavojus!

Elektros darbų metu netinkamai užtikrinus laidumą, kyla mirtino sužeidimo rizika!

- Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Paisykite vietos taisyklių.

6.5.1 Tinklo pusės saugiklis

Galios saugiklis

- Galios saugiklių tipą ir perjungimo charakteristikas pasirinkite pagal prijungto gaminio vardinę srovę.
- Paisykite vietos taisyklių.

Srovės nuotėkio relė (RCD)

- Įrenkite srovės nuotėkio relę (RCD) pagal vietos elektros energijos tiekimo bendrovės taisykles.
- Jei asmenys gali patirti sąlytį su įtaisu ir laidžiais skysčiais, įrenkite srovės nuotėkio relę (RCD).

6.5.2 Elektros tinklo jungtis

- Paisykite vardinėje kortelėje pateiktos informacijos.
- Įžeminkite įrenginį pagal vietos taisykles.
- Lizdą sumontuokite taip, kad jis būtų apsaugotas nuo potvynio.
- Lizdo tipas:

Vienfazė kintamoji srovė:

- DrainLift SANI CUT–S...M...: CEE 7/7 (apsauginio kontakto)

Trifazė kintamoji srovė:

- DrainLift SANI CUT–S...T...: CEE 16 A, 3P+N+PE, 6 val., pagal laikrodžio rodyklę besisukantis magnetinis laukas

6.5.3 Perjungimo įtaisas

Perjungimo įtaisas prijungtas iš anksto ir nustatytas gamykloje. Visus sujungimo kabelius iki perjungimo įtaiso ir tinklo jungties praveskite pagal vietos taisykles.

PERSPĖJIMAS! Perjungimo įtaisą sumontuokite taip, kad jis būtų apsaugotas nuo potvynio!

Perjungimo įtaisas atlieka dvi pagrindines funkcijas:

- Nuo lygio priklausantis valdymas
- Variklio apsauga
- Tėkmės krypties stebėjimas (tik esant trifazei kintamajai srovei)
- Aukštas vandens lygis

Daugiau informacijos žr. perjungimo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijoje:

- Perpumpavimo įrenginio elektros jungtis su perjungimo įtaisu
- Funkcijų apžvalga ir aprašymas
- Perjungimo taškų nustatymas

Perjungimo taškai

Perpumpavimo įrenginio perjungimo taškus galima pakoreguoti pagal žemiausio įtako aukštį. Tai padidina naudingą rezervuaro tūrį. Perjungimo taško duomenys yra visada susiję su grindimis.

PRANEŠIMAS! Jei įtakas yra mažesnis už perjungimo tašką „Siurblys ĮJUNGTA“, įtako vamzdyje yra atgalinis srautas!

Perjungimo įtaisas „Wilo-Control MS-L“

Perjungimo taškai nustatomi per visam laikui apibrėžtų parametų rinkinį, taikomą perjungimo įtaisui „Wilo-Control MS-L“. Nustatykite reikiamą parametro rinkinį į 3 DIP perjungiklį:

Perjungimo taškai	3 DIP perjungiklio nustatymas	Gamyklinė nuostata / galima pasirinkti
Siurblys ĮJUNGTA: 180 mm (7 col.)		•
Siurblys IŠJUNGTA: po 6 sek. užlaikymo		
Aukštas vandens lygis: 210 mm (8 col.)		

Aiškinimas

• = nustatyta gamykloje, o = reguliuojama

PRANEŠIMAS! 3 DIP perjungiklio padėtį žr. perjungimo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijoje!

6.5.4 Eksploatavimas su dažnio keitikliu

Eksploatuoti naudojant dažnio keitiklį neleidžiama.

7 Perdavimas eksploatuoti



ĮSPĖJIMAS

Nenaudojant apsaugos priemonių, galima patirti pėdų traumų!

Sužalojimų (rimtų) pavojus dirbant.

- Avėkite apsauginius batus.



PRANEŠIMAS

Automatinis perjungimas pradingus elektros srovei

Priklausomai nuo proceso, gaminys įjungiamas arba išjungiamas naudojant atskirus valdiklius. Pradingus elektros srovei, gaminį galima įjungti automatiškai.

7.1 Darbuotojų kvalifikacija

- Naudojimas / valdymas: darbuotojai supažindinami su gaminio veikimo principu

7.2 Operatorius pareigos

- Kartu su perpumpavimo įrenginiu arba specialiai jam paliktoje vietoje pateikite montavimo ir naudojimo instrukciją.

- Pasirūpinkite, kad montavimo ir naudojimo instrukcija būtų darbuotojams suprantama kalba.
- Užtikrinkite, kad darbuotojai perskaitytų montavimo ir naudojimo instrukciją ir įsidėmėtų šiame dokumente pateiktą informaciją.
- Visi saugos įtaisai ir avarinio sustabdymo grandinės turi būti aktyvios ir patikrintos, siekiant įsitikinti, kad veikia tinkamai.
- Perpumpavimo įrenginį tinka naudoti esant specifinėms eksploataavimo sąlygoms.

7.3 Eksploatavimas

PERSPĖJIMAS

Netinkamai naudojant perjungimo įtaisą, gali įvykti gedimas!

Įstačius kištuką, perjungimo įtaisas paleidžiamas paskutinį kartą nustatytu režimu.

- Norėdami susipažinti su perjungimo įtaiso veikimu, prieš įstatydami kištuką perskaitykite perjungimo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukciją.

Perpumpavimo įrenginį valdo perjungimo įtaisas. Perjungimo įtaisas pagal perpumpavimo įrenginį nustatytas iš anksto. Perskaitykite perjungimo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukciją, kad įsitikintumėte, jog jis veikia tinkamai.

- Nustatymai
- Šviesos diodų ekranas / LD ekranas
- Pavojaus signalai

7.4 Bandomoji eiga

Prieš eksploatuodami perpumpavimo įrenginį automatinio režimu, atlikite bandomąją eigą. Atliekant bandomąją eigą, patikrinamas tinkamas agregato veikimas ir sandarumas. Jei reikia, pakoreguokite siurblio užlaikymo trukmę, kad užtikrintumėte optimalų agregato veikimą.

- ✓ Tinkamai sumontuotas perpumpavimo įrenginys.
 - ✓ Patikrinkite, ar jungtys prijungtos tinkamai.
1. Aktyvinkite perpumpavimo įrenginį. Įstatykite kištuką į lizdą.
 2. Pasirinkite automatinį perjungimo įtaiso režimą.
 3. Atidarykite šalinimo vamzdžio uždaramąją armatūrą.
PRANEŠIMAS! Uždaromoji įtako armatūra turi likti uždaryta!
 4. Prijunkite nuorinimo vamzdį: ištraukite nuorinimo vamzdį iš HT dvigubo lizdo.
 5. Naudodami žarną, lėtai užpildykite surinkimo rezervuarą vandeniu per nuorinimo angą.
PRANEŠIMAS! Gedimas! Vandens srovės nenukreipkite tiesiai virš plūdinio jungiklio!
 6. Perpumpavimo įrenginys įjungiamas ir išjungiamas lygio valdikliu.
 - ⇒ Bandomosios eigos metu atlikite bent dvi pilnas pumpavimo operacijas.
 - ⇒ Šalinimo vamzdį visiškai užpildykite vandeniu, kad patikrintumėte darbo tašką. Bandomąją eigą kartokite tol, kol išleidimo vamzdis bus visiškai užpildytas.
 7. Prijunkite nuorinimo vamzdį: įstatykite nuorinimo vamzdį į HT dvigubą lizdą.
PRANEŠIMAS! Tvirtai užsandarinkite nuorinimo jungtį!
 8. Patikrinkite visas jungtis, ar jos sandarios.
 - ⇒ Jei nė viena iš jų nepraleidžia skysčio, perpumpavimo įrenginys gali veikti automatinio režimu.
 - ▶ Bandomoji eiga baigta.
 - ▶ Perpumpavimo įrenginys **perduotas eksploatuoti**. Laikykite uždaramąją **šalinimo vamzdžio** armatūrą atidarytą.
 - ▶ Perpumpavimo įrenginys **veikia budėjimo režimu**. Uždarykite **šalinimo vamzdžio** uždaramąją armatūrą.

7.5 Užlaikymo trukmė

Užlaikymo trukmė iš anksto nustatyta gamykloje 6 sek. Užlaikymo trukmė turėtų būti pritaikyta prie atitinkamų taikymo galimybių.

- Reikia padidinti pumpavimo proceso naudingą rezervuaro tūrį.
- Intensyvus nusistovėjusių nuosėdų siurbimas nuo rezervuaro apačios per integruotą giliojo siurbimo sistemą.

- Sriaubimas, siekiant išvengti hidraulinių smūgių.

Norėdami nustatyti užlaikymo trukmę, perskaitykite perjungimo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukciją.

PERSPĖJIMAS! Pasikeitus užlaikymo trukmei atkreipkite dėmesį į darbo režimą! Pagal darbo režimą nustatomas darbo laikotarpis ir budėjimo laikas!

8 Eksploatavimas

Perpumpavimo įrenginys pagal numatytuosius nustatymus veikia automatinio režimu ir yra įjungiamas bei išjungiamas naudojantis integruotu lygio valdymo įtaisu.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus nusideginti dėl karštų paviršių!

Veikiant variklis gali įkaisti ir kilti odos nusideginimo pavojus palietus

- Išjungę palaukite, kol variklis atvės iki aplinkos temperatūros.

- ✓ Perdavimas eksploatuoti atliktas.
 - ✓ Bandomoji eiga sėkmingai užbaigta.
 - ✓ Perpumpavimo įrenginio priežiūra ir veikimas žinomi.
 - ✓ Šalinimo vamzdis visiškai užpildytas vandeniu.
1. Aktyvinkite perpumpavimo įrenginį. Įstatykite kištuką į lizdą.
 2. Pasirinkite automatinį perjungimo įtaiso režimą.
 3. Atsukite įtako ir šalinimo vamzdžio uždaramąją armatūrą.
 - ▶ Perpumpavimo įrenginys veikia automatinio režimu ir yra valdomas priklausomai nuo lygio.

8.1 Taikymo ribos

Neleistinai eksploatuojant ir perkrovus galima pažeisti perpumpavimo įrenginį. Reikia paaisyti toliau nurodytų taikymo ribų.

- Didžiausias žemiausio įtako aukštis: 5 m (16 pėd.)
- Didž. slėgis šalinimo vamzdyje: 2,5 bar (36 psi)
- Terpės temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) 5 min.
- Aplinkos temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

8.2 Eksploatavimo metu

PERSPĖJIMAS

Medžiagos pažeidimas dėl hidraulinių smūgių

Hidrauliniai smūgiai gali ištikti išjungiant siurbį. Šie hidrauliniai smūgiai gali pažeisti šalinimo vamzdį ir perpumpavimo įrenginį.

- Padidinkite užlaikymo trukmę, kad išvengtumėte hidraulinių smūgių.
- Dėl pailgintos užlaikymo trukmės prasideda sriaubimas ir atbulinis vožtuvas uždaromas tolygiau.



PRANEŠIMAS

Esant per žemam didžiausiajam spūdžiui, kyla sistemos problemų

Geodezinis didžiausiasis spūdis yra žemiau nei 2 m (6,5 pėd.), todėl gali prasidėti nuotėkis į surinkimo rezervuarą. Trūkstant reikiamo priešpriešinio slėgio, atbulinis vožtuvas uždaromas nesandariai. Dėl to perpumpavimo įrenginys gali būti pakartotinai įjungiamas ir išjungiamas (atsirasti cikliškumas).

- Atsukite uždaramąsias įtako ir šalinimo vamzdžio armatūras.
- Didžiausias patenkantis srautas turi būti mažesnis už didžiausią sistemos išeią.
- Neatidarykite surinkimo rezervuaro ir atbulinio vožtuvo patikros angų.
- Pasirūpinkite, kad surinkimo rezervuaras būtų gerai vėdinamas.

8.3 Avarinis režimas

8.3.1 Lygio valdymo triktis

Jei lygio valdymas neveikia, surinkimo rezervuarą išleiskite rankiniu režimu. Visą aktualią informaciją apie rankinį režimą žr. perjungimo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijoje.

PERSPĖJIMAS! Nuolatinio veikimo režimo naudoti neleidžiama! Paisykite darbo režimo! Pagal darbo režimą nustatomas darbo laikotarpis ir budėjimo laikas!

8.3.2 Perpumpavimo įrenginio triktis

Jei perpumpavimo įrenginys visiškai sugenda, nuotekas išpumpuokite naudodami diafragminį rankinį siurbį.

1. Uždarykite įtako uždaramąją armatūrą.
2. Uždarykite šalinimo vamzdžio uždaramąją armatūrą.
3. Išpumpuokite nuotekas į šalinimo vamzdį naudodami diafragminį rankinį siurbį.

8.3.3 Perpumpavimo įrenginio užtvindymas (nelaimingas atsitikimas)



PAVOJUS

Sveikatai pavojingų skysčių keliamas pavojus!

Nelaimingo atsitikimo atveju gali įvykti sąlytis su surinktomis nuotekomis. Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Nešiokite apsaugines priemones:
 - Vienkartinis viso kūno kostiumas
 - Užsandarinti apsauginiai akiniai
 - Kvėpavimo kaukė
- Baigus darbą, naudoti priedai (diafragminis rankinis siurblys, žarnos) turi būti gerai nuvalyti ir dezinfekuoti.
- Dezinfekuokite perpumpavimo įrenginį ir darbinę zoną.
- Išleiskite praplovimo vandenį į nuotekų sistemą.
- Apsauginius drabužius ir valymo medžiagą utilizuokite pagal vietos taisykles.
- Paisykite gamyklos nustatytų taisyklių! Operatorius turi įsitikinti, kad darbuotojai gavo gamyklos taikomas taisykles ir jas perskaitė!



PRANEŠIMAS

Perpumpavimo įrenginio veikimas esant aukštam vandens lygiui

Perjungimo įtaisas neapsaugotas nuo užtvindymo. Norėdami užtikrinti perpumpavimo įrenginio veikimą net ir esant aukštam vandens lygiui, elektros jungtis ir perjungimo įtaisą sumontuokite tinkamo aukščio lygyje!

9 Išėjimas iš eksploatacijos / išmontavimas

9.1 Darbuotojų kvalifikacija

- Naudojimas / valdymas: darbuotojai supažindinami su gaminio veikimo principu
- Elektros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas elektrikas. Kvalifikuotas elektrikas – tai žmogus, turintis atitinkamą techninį parengimą, žinių ir patirties, leidžiančios atpažinti elektros pavojus ir jų išvengti.
- Montavimo ir išmontavimo darbus turi atlikti apmokytas sanitarinių įrenginių specialistas, gebantis įrengti plūduriavimo apsaugos priemones ir prijungti plastikinius vamzdžius.

9.2 Operatorius pareigos

- Paisykite prekybos asociacijų vietinių nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos taisyklių.
- Pateikite reikiamas apsaugines priemones ir pasirūpinkite, kad darbuotojai jas naudotų.
- Įsitikinkite, kad uždaros vietos gerai vėdinamos.
- Susikaupus pavojingoms ar dusinančioms dujoms, nedelsiant imkitės atsakomųjų priemonių.
- Dirbant kameroje ir uždaroje erdvėje, saugumo sumetimais turi būti antras asmuo.
- Naudojant kėlimo priemonę, reikia paisyti visų darbo su pakabintais kroviniais ir po jais taisyklių.

9.3 Išėmimas iš eksploatacijos

1. Uždarykite įtako vamzdžio uždaramąją armatūrą.
2. Perjunkite perjungimo įtaisą į budėjimo režimą.
3. Išleiskite surinkimo rezervuarą.
Aktyvinkite perpumpavimo įrenginį rankiniu režimu ir išleiskite surinkimo rezervuarą.
4. Uždarykite šalinimo vamzdžio uždaramąją armatūrą.
5. Išjunkite perpumpavimo įrenginį.
Ištraukite kištuką iš lizdo. **PERSPĖJIMAS! Apsaugokite perpumpavimo įrenginį nuo neįgalio pakartotinio aktyvinimo!**
 - ▶ Perpumpavimo įrenginys išimtas iš eksploatacijos.

Jei perpumpavimo įrenginys iš eksploatacijos išimamas ilgam laikui, reguliariais intervalais (kas ketvirtį) atlikite funkcinę patikrą. **PERSPĖJIMAS! Atlikite funkcinę patikrą, kaip nurodyta dalyje „Bandomoji eiga“.**

9.4 Išėmimas



PAVOJUS

Sveikatai pavojingų skysčių keliamas pavojus!

Nelaimingo atsitikimo atveju gali įvykti sąlytis su surinktomis nuotekomis. Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Nešiokite apsaugines priemones:
 - Vienkartinis viso kūno kostiumas
 - Užsandarinti apsauginiai akiniai
 - Kvėpavimo kaukė
- Baigus darbą, naudoti priedai (diafragminis rankinis siurblys, žarnos) turi būti gerai nuvalyti ir dezinfekuoti.
- Dezinfekuokite perpumpavimo įrenginį ir darbinę zoną.
- Išleiskite praplovimo vandenį į nuotekų sistemą.
- Apsauginius drabužius ir valymo medžiagą utilizuokite pagal vietos taisykles.
- Paisykite gamyklos nustatytų taisyklių! Operatorius turi įsitikinti, kad darbuotojai gavo gamyklos taikomas taisykles ir jas perskaitė!



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo dėl elektros smūgio pavojus!

Elektros darbų metu netinkamai užtikrinus laidumą, kyla mirtino sužeidimo rizika!

- Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Paisykite vietos taisyklių.



PAVOJUS

Dirbant vieniems kyla susižeidimo pavojus!

Atlikti darbą kameroje ir siaurose patalpose, taip pat vietose, kuriose galima nukristi, gali būti pavojinga. Neatlikite šių darbų vieni!

- Dirbkite tik kartu su kitu asmeniu!



ĮSPĖJIMAS

Pavojus nusideginti dėl karštų paviršių!

Veikiant variklis gali įkaisti ir kilti odos nusideginimo pavojus palietus

- Išjungę palaukite, kol variklis atvės iki aplinkos temperatūros.



ĮSPĖJIMAS

Naudojant smulkintuvą kyla pavojus įsipjauti!

Ašmenys yra aštrūs. Kyla didelis pavojus įsipjauti!

- Niekada nelieskite smulkintuvo!
- Visada gabenkite gaminį laikydami už laikymo diržo!
- Naudodami produktą visada mūvėkite apsaugines pirštines (4X42C (uvex C500 wet))!

- ✓ Perpumpavimo įrenginys išimtas iš eksploatacijos.
 - ✓ Naudojamos darbuotojų apsaugos priemonės.
 - ✓ Uždarytos visos uždaromosios armatūros.
1. Norėdami išleidimo vamzdį išleisti į rezervuarą, atidarykite atbulinį vožtuvą naudodami nuorinimo įtaisą.
 2. Išpumpuokite likusį skystį naudodami diafragminį rankinį siurblį.
 3. Atjunkite jungtį nuo įtako. Ištraukite įtako vamzdį iš įvado sandariklio.
 4. Atjunkite jungtį nuo šalinimo vamzdžio. Nuimkite tarpinę.
 5. Atleiskite jungtį ties surinkimo rezervuaro nuorinimo jungtimi. Ištraukite nuorinimo vamzdį iš HT įvorės.
 6. Atjunkite diafragminio rankinio siurblio siurbimo liniją nuo išleidimo jungties.
PAVOJUS! Pavojus sveikatai dėl sąlyčio su nuotekomis! Likę nuotekos iš surinkimo rezervuaro išteka per išleidimo jungtį. Nuotekas surinkite tinkamuose rezervuaruose ir tiekite į nuotekų sistemą.
 7. Atlaisvinkite grindų inkarinius varžtus.
 8. Perpumpavimo įrenginį atsargiai ištraukite iš vamzdyno.
 - ▶ Perpumpavimo įrenginys išmontuotas. Nuvalykite ir dezinfekuokite perpumpavimo įrenginį bei darbinę zoną.

9.5 Nuvalykite ir dezinfekuokite



PAVOJUS

Sveikatai pavojingų skysčių keliamas pavojus!

Prieš pradėdami bet kokius tolesnius darbus, perpumpavimo įrenginį dezinfekuokite! Valydami naudokite toliau nurodytas apsaugos priemones.

- Užsandarinti apsauginiai akiniai
- Kvėpavimo kaukė
- Apsauginės pirštinės
 - Čia nurodytos priemonės yra minimalus reikalavimas. Paisykite gamyklos nustatytų taisyklių! Operatorius turi įsitikinti, kad darbuotojai gavo gamyklos taikomas taisykles ir jas perskaitė!

- ✓ Perpumpavimo įrenginys išmontuotas.
 - ✓ Perjungimo įtaisas supakuotas hermetiškai.
 - ✓ Į nuotekas išleistą vandenį praplaukite laikydamiesi vietos taisyklių.
 - ✓ Galima naudoti gamyklos nustatytas taisykles atitinkantį dezinfekantą.
PRANEŠIMAS! Griežtai paisykite gamintojo naudojimo specifikacijų!
1. Perpumpavimo įrenginį apipurškite švariu vandeniu nuo viršaus iki apačios.
 2. Atidarykite ir praskalaukite surinkimo rezervuaro ir atbulinio vožtuvo patikros angą.
 3. Apipurškite visas jungties angas iš vidaus.
 4. Nuplaukite visus nešvarumų likučius nuo nuotekų sistemos dugno.
 5. Palaukite, kol perpumpavimo įrenginys išdžius.
 6. Vėl uždarykite surinkimo rezervuaro ir atbulinio vožtuvo patikros angą.

- 10 Techninė priežiūra ir remontas** Techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti **tik** kvalifikuoti darbuotojai (pvz., klientų aptarnavimo tarnyba). Techninės priežiūros intervalai pagal standartą EN 12056-4:
- ¼ metų komercinėms operacijoms;
 - ½ metų daugiabučiams;
 - 1 metai individualiems namams.
- Visus techninės priežiūros ir remonto darbus užregistruokite žurnale. Žurnalą turi pasirašyti kvalifikuoti darbuotojai ir operatorius.
- Baigę techninės priežiūros darbus, atlikite bandomąjį paleidimą.
- 10.1 Bendrieji kapitaliniai darbai** Bendrųjų kapitalinių darbų metu patikrinama, ar nesusidėvėję ir nepažeisti variklio guoliai, veleno sandarikliai, sandarinimo žiedai ir sujungimo kabeliai. Pažeisti komponentai pakeičiami originaliomis dalimis. Taip užtikrinamas tinkamas eksploatavimas. Bendruosius kapitalinius darbus atlieka gamintojas arba įgaliotasis priežiūros darbų centras.
- 11 Atsarginės dalys** Atsarginės dalys užsakomos per klientų aptarnavimo centrą. Norėdami išvengti eilių ir netinkamų užsakymų, visada pateikite serijos ir gaminio numerį. **Gali būti atlikta pakeitimų be išankstinio pranešimo!**
- 12 Utilizavimas**
- 12.1 Apsauginiai drabužiai** Apsauginius drabužius utilizuokite pagal vietos taisykles.
- 12.2 Alyva ir tepalai**
- Eksploatavimo skysčius surinkite į tinkamus rezervuarus.
 - Nutekėjusius skysčius nedelsiant išvalykite.
 - Eksploatavimo skysčius utilizuokite pagal vietos taisykles.
- 12.3 Informacija apie naudojamų elektros ir elektronikos produktų surinkimą** Tinkamai utilizavus atliekas ir perdirbus šį gaminį, nepakenkiama aplinkai ir nesukeliamas pavojus jūsų sveikatai.



PRANEŠIMAS

Neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!

Šis simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šis simbolis pateikiamas ant produkto, pakuotės ar kartu pateikiamų dokumentų.

Norėdami užtikrinti tinkamą gaminio tvarkymą, perdirbimą ir šalinimą, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus punktus.

- Gaminį pateikite tik paskirtuose, sertifikuotuose surinkimo punktuose.
- Laikykitės vietos taisyklių.

Jei reikia informacijos apie tinkamą šalinimą, kreipkitės į savo vietinę savivaldybę, artimiausią atliekų šalinimo vietą ar pardavėją. Daugiau informacijos galite rasti apsilankę www.wilo-recycling.com.









wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com