



Серія СВ

10206
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001997-24
*Registered in the Register*Термін дії з 09 грудня 2024 до 08 грудня 2025
*Valid from / valid until***Продукція** Компоненти установок підвищення тиску води систем пожежогасіння
Product та аварійного водопостачання типів CO..., COR..., SiBoost Smart...
згідно з Додатком

8413

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам пп. 1, 2, 5, 8, 9 табл. 1 ДСТУ 3687-98 «Насоси пожежні відцентрові. Загальні
Complies with the requirements технічні умови»; п. 1.1 табл. 1 ДСТУ EN 61000-6-3:2015 зі зміною № 1 та
поправкою № 1 «Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти.
Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах
з малим енергоспоживанням»**Виробник продукції** Фірма «Wilo SE» (Німеччина)
Manufacturer of the product адреса: 44263, Wilopark, 1, Dortmund, Germany**Сертифікат видано** ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА»
Certificate issued адреса: 08130, Київська область, Бучанський район, село Чайки, вул. Антонова, 4,
код ЄДРПОУ 25636041
Довіреність фірми «Wilo SE» (Німеччина) від 02.11.2020**Додаткова інформація** Компоненти установок підвищення тиску води систем пожежогасіння та аварійного
Additional information водопостачання типів CO..., COR..., SiBoost Smart... згідно з Додатком (де... - модифікації
установок, які можуть бути вказані літерним або чисельним позначенням)
(3 (три) позиції), що виробляються серійно з 09.12.2024 до 08.12.2025. Здійснюється
наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз
протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація**Сертифікат видано органом з оцінки відповідності** Державний центр сертифікації ДСНС України,
Certificate issued by the conformity assessment body 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**На підставі** Протоколи сертифікаційних випробувань від 30.11.2017 № 109/2017 Випробувального центру
On the basis of ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416), від 17.11.2017 № В-04/17-1
від 16.11.2021 № ПС2021.11.16.01 випробувальної лабораторії «СЕРТ АСУ» ТОВ «Сертифікаційний експертний
центр АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), від 26.11.2021 № № 168-2021, 170-2021 ВЛ Держцентру
(атестат акредитації від 30.03.2020 № 202025). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 13.11.2024
№ 11785с3, Рішення від 09.12.2024 № 11785с3 Державного центру сертифікації ДСНС УкраїниЗаступник директора центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 302079



Серія ДС



10206
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ DCS.0001997-24

« 09 » грудня 2024

Склад компонентів установок підвищення тиску води систем пожежогасіння та аварійного водопостачання CO..., COR..., SiBoost Smart...

1. Насоси пожежні відцентрові (код УКТЗЕД 841370):

- одноступеневі типів: IL, BL, NP, NL, IPL, BM, SCP, NLG, Atmos TERA-SCH, Atmos GIGA-N, Atmos GIGA-B, Atmos GIGA-I;

- багатоступеневі типів: MHI, MVI, MVIS, HELIX V, HELIX FIRST V, MEDANA CH1-L, MEDANA CH1-LC, MEDANA CV1-L.

2. Пристрої керування (код УКТЗЕД 9032) типів: ER, CR, COR, CC, VR, MR, BR, FFS, W-CTRL-SC-B, W-CTRL-SC..., W-CTRL-CC..., W-CTRL-ER..., W-CTRL-EC..., FFS-L (де ... - модифікації пристроїв керування, які можуть бути вказані літерним або чисельним позначенням).

3. Електродвигуни (код УКТЗЕД 8501).

Усього: 3 (три) позиції.

Заступник директора центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО



№ 903041