



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Vilnius 2025 02 06

- | | |
|--|--|
| 1. Siurblio modelis: | FireSet xx/xxx-xxx-x/x/x |
| 2. Identifikacinis nr.: | Atitinka numerį nurodytą ant siurblio lentelės. |
| 3. Paskirtis: | Vandens slėgio sukėlimas sprinklerinės ir nesprinklerinės gaisro gesinimo sistemose. |
| 4. Gamintojas: | WILO SE, Nortkirchenstraße 100, D-44263, Dortmund, Vokietija |
| 5. Atstovas Lietuvoje: | UAB „WILO Lietuva“, Panerių g. 51-210, 03160 Vilnius |
| 6. Standartai ir normos: | 2006/42/EC; 2014/30/EU; EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; UNI-EN 12845 |
| 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: | žr. Priedą su siurblio techniniais duomenimis. |
| 8. Kokybės valdymas: | Pradinis produkto tipo bandymas gamykloje bei gamybos kontrolė gamykloje. |
| 9. Ypatingos produkto naudojimo sąlygos: | Produktą naudoti kaip nurodyta montavimo ir eksploatavimo instrukcijoje. |

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Gamintojo vardu pasirašė:
Inžinierius Audrius Merkys

