



Серія СВ

10206
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0002081-25

Термін дії з 05 травня
Valid from / valid until

2025 до 04 травня 2026

Продукція
ProductУстановки насосні для систем спринклерного пожежогасіння
типу SiFire-Easy...

8413

код УКТ ЗЕД

код ДКП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

пп. 1, 2, 5, 8, 9 табл. 1 ДСТУ 3687-98 «Насоси пожежні відцентрові. Загальні технічні умови»; пп. 10.1, 10.7.5.1 - 10.7.5.3, 10.8.5.1, 10.8.6.1 - 10.8.6.4 ДСТУ EN 12845:2016 «Стационарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтуння та технічне обслуговування» (EN 12845:2015, IDT)

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Фірма «Wilo SE» (Німеччина)

адреса: 44263, Wilopark, 1, Dortmund, Germany

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА»

адреса: 08130, Київська область, Бучанський район, село Чайки, вул. Антонова, 4,
код ЄДРПОУ 25636041

Довіреність фірми «Wilo SE» (Німеччина) від 02.11.2020

Додаткова інформація

Additional information

Установки насосні для систем спринклерного пожежогасіння типу SiFire-Easy... (де ... - модифікації установок, які можуть бути вказані літерним або чисельним позначенням), що виробляються серійно з 05.05.2025 до 04.05.2026. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 21.11.2014 № В-04/14 Випробувальної лабораторії «ТЕСКО» (атестат акредитації від 24.04.2014 № 2Н423) та від 21.03.2024 № ПС2024.03.21.01 Випробувальної лабораторії «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТ АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 28.04.2025 № 11882с3, Рішення від 05.05.2025 № 11882с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник директора центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 302165