

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5731/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznówola

stwierdza, że wyrób:

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi – Urządzenie sterujące pompami pożarowymi Wilo SPT w odmianach SPT BASIC, SPT BMS, SPT BMS-SZR

produkowany przez:

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznówola

w zakładzie
produkcyjnym:

Jaersch u. Walter GmbH
Rheinhorststraße 16-18
67071 Ludwigshafen am Rhein, Republika Federalna Niemiec

spełnia wymagania:

pkt. 12.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)


Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7936/2025 z dnia 09.05.2025 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 834/BA/24 z dnia 24.02.2025 r. oraz nr 1692/BA/19 z dnia 30.07.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.
3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2025/0437-1005 wydanie 1 z dnia 3 kwietnia 2025 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5731/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa: **od 09.05.2025 r. do 02.04.2030 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB


wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 9 maja 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5731/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi – Urządzenie sterujące pompami pożarowymi
Wilo SPT w odmianach SPT BASIC, SPT BMS, SPT BMS-SZR**

Typ:	SPT BASIC	SPT BMS	SPT BMS-SZR
Zakres temperatur pracy:	-5°C ÷ +40°C		
Stopień ochrony obudowy:	IP 54		
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	600 x 600 x 210 [mm] (moc 11-18,5 kW) 600 x 800 x 210 [mm] (moc 19-37 kW; 38-55 kW) 800 x 1000 x 300 [mm] (moc 56-75 kW; 76-90 kW; 91-110 kW; 111-132 kW) 1000 x 1200 x 300 [mm] (moc 133-160 kW) 1000 x 1800 x 400 [mm] (moc 161-200 kW; 201-250 kW)	600 x 800 x 210 [mm] (moc 11-18,5 kW; 19-37 kW; 38-55 kW) 800 x 1000 x 300 [mm] (moc 56-75 kW; 76-90 kW; 91-110 kW; 111-132 kW) 1000 x 1200 x 300 [mm] (moc 133-160 kW) 1000 x 1800 x 400 [mm] (moc 161-200 kW; 201-250 kW)	2 x 600 x 800 x 210 [mm] (moc 11-18,5 kW; 19-37 kW; 38-55 kW) 2 x 800 x 1000 x 300 [mm] (moc 56-75 kW; 76-90 kW; 91-110 kW; 111-132 kW) 2 x 1000 x 1200 x 300 [mm] (moc 133-160 kW) 2 x 1000 x 1800 x 400 [mm] (moc 161-200 kW; 201-250 kW)
Napięcie zasilania centrali:	3 x 400/230 V AC		
Napięcie robocze:	24 V DC; 230 V AC		
Maksymalny pobór prądu:	11-39 A (moc 11-18,5 kW); 40-75 A (moc 19-37 kW); 76-106 (moc 38-55 kW); 107-150 (moc 56-75kW); 151-180 (moc 76-90 kW); 181-223 (moc 91-110 kW); 224-280 (moc 111-132 kW); 281-335 (moc 133-160 kW); 336-415 (moc 161-200 kW); 416-505 (moc 201-250 kW);		
Liczba obsługiwanych pomp:	---		
Typ obsługiwanej pompy:	---		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2020 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 9 maja 2025 r.