



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0002232-25

Термін дії з 02 грудня
Valid from / valid until

2025 до 01 грудня 2026

Продукція
Product

Установки насосні для систем спринклерного пожежогасіння
типу SiFire-EN...

8413

код УКТ ЗЕД

код ДКЛП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

пп. 1, 2, 5, 8, 9 табл. 1 ДСТУ 3687-98 «Насоси пожежні відцентрові. Загальні технічні умови»; пп. 10.1, 10.2, 10.8.5, 10.9.1, 10.9.2, 10.9.4 -10.9.13 ДСТУ EN 12845:2016 «Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування»

Виробник продукції
Manufacturer of the product

Фірма «Wilo SE» (Німеччина)
адреса: 44263, Wilopark, 1, Dortmund, Germany

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА»
адреса: 08135, Київська область, Бучанський район, село Чайки, вул. Антонова, 4,
код ЄДРПОУ 25636041
Довіреність фірми «Wilo SE» (Німеччина) від 21.12.2021

Додаткова інформація
Additional information

Установки насосні для систем спринклерного пожежогасіння типу SiFire-EN... (де... - модифікації установок, які можуть бути вказані літерним або чисельним позначенням), що виробляються серійно з 02.12.2025 до 01.12.2026. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 19.12.2014 № 80/2014 Випробувального центру ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416) та від 21.11.2014 № В-04/14 ТОВ «ТЕСКО» (атестат акредитації від 24.04.2014 № 2Н423). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 19.11.2025 № 12065с3, Рішення від 02.12.2025 № 12065с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Андрій БОБИР

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

302317

