



浙江省国产涉及饮用水卫生安全 产品卫生许可批件

共2页 第1页

产品名称	Wilo 牌 RPS200 型前置过滤器
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	RPS200 型、RPS201 型、RPS202 型、RPS203 型、RPS205 型、RPS206 型、RPS207 型、RPS208 型、RPS209 型、RPS210 型
申请单位	威乐（中国）水泵系统有限公司
申请单位地址	北京市顺义区兆丰二街 10 号院 1 幢 1 层 103
实际生产企业	1. 海宁市倍世环保科技有限公司 2. 浙江聚倍科技集团股份有限公司
实际生产企业地址	1. 海宁市长安镇（农发区）启潮路 109 号 2. 浙江省湖州市德清县康乾街道上唐街 35 号
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	浙(07)卫水字（2023）第 0282 号
批准日期	2023 年 8 月 16 日
批件有效期	截至 2027 年 8 月 15 日
备注	



浙江省卫生健康委员会

二〇二三年八月十六日

请于批件有效期届满30个工作日之前提出延续申请。

产品技术信息

【产品说明】

类 型：一般水质处理器（A类系列产品）

主要参数：净水流量：6.0m³/h

额定总净水量：6500m³

工作压力：0.1MPa~0.7MPa

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。

【主要成份或部件】

- | | |
|----------|----|
| 1、不锈钢过滤网 | 1套 |
| 2、滤瓶 | 1套 |
| 3、机头组件 | 1套 |
| 4、集成排污组件 | 1套 |
| 5、滤网骨架 | 1套 |

产品型号	外观差异说明
RPS200型	铜头，下端半包孔式罩子
RPS201型	铜头中间带圆弧形外罩，下端一体化罩子
RPS202型	铜头中间带长方形外罩，下端一体化罩子
RPS203型	铜头中间带凸起外罩，下端一体化罩子
RPS205型	铜头中间外罩带表盘，下端一体化罩子
RPS206型	铜头中间带圆弧形外罩，机身带外壳
RPS207型	铜头中间带凸起外罩，机身带外壳
RPS208型	铜头中间带控制面板，机身带外壳
RPS209型	铜头中间带圆形显示屏，机身带外壳
RPS210型	铜头中间带凸起外罩，下端带控制面板

【使用范围】以市政自来水为原水。

【注意事项】1、按说明书的要求定期清洗排污、更换滤网。

2、本产品仅能去除颗粒物杂质，对于其他指标没有显著去除效果。

其他需要说明的问题：

未按卫生部《涉及饮用水卫生安全产品检验规定》（2001）进行加标试验。



浙江省国产涉及饮用水卫生安全 产品卫生许可批件

共2页 第1页

产品名称	Wilo 牌 RPS211 型前置过滤器
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	RPS211 型、RPS212 型、RPS213 型、RPS215 型、RPS216 型、RPS217 型、RPS218 型、RPS219 型、RPS220 型、RPS221 型
申请单位	威乐（中国）水泵系统有限公司
申请单位地址	北京市顺义区兆丰二街 10 号院 1 幢 1 层 103
实际生产企业	海宁倍瑞环保科技有限公司
实际生产企业地址	浙江省嘉兴市海宁市长安镇（农发区）新二路 2 号 E 幢 3 楼
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	浙(07)卫水字（2023）第 0297 号
批准日期	2023 年 8 月 24 日
批件有效期	截至 2027 年 8 月 23 日
备注	



浙江省卫生健康委员会

二〇二三年八月二十四日

请于批件有效期届满30个工作日之前提出延续申请。

产品技术信息

【产品说明】

类 型：一般水质处理器（A类系列产品）

主要参数：净水流量：6.0m³/h

额定总净水量：7000m³

工作压力：0.1MPa~0.7MPa

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。

【主要成份或部件】

1. 刮洗组件1套；
2. 不锈钢滤网1个；
3. 进出水铜组件1套；
4. 滤瓶1个；
5. 滤网骨架 1 套。

产品型号	外观差异说明
RPS211 型	铜头中间带凸起外罩，下端带执行器
RPS212 型	铜头中间带圆形控制面板，机身带外壳
RPS213 型	铜头中间带圆柱形外罩，下端带执行器
RPS215 型	铜头中间带齿形外罩，下端带执行器
RPS216 型	铜头中间带长方形外罩，机身带外壳
RPS217 型	铜头中间带长方形控制面板，机身带外壳
RPS218 型	铜头中间带圆弧形外罩，机身带外壳
RPS219 型	铜头中间带椭圆形控制面板，机身带外壳
RPS220 型	铜头中间带方形显示屏，机身带外壳
RPS221 型	铜头中间带长方形显示屏，机身带外壳

【使用范围】以市政自来水为原水。

【注意事项】1、按说明书的要求定期清洗排污、更换滤网。

2、本产品仅能去除颗粒物杂质，对于其他指标没有显著去除效果。

其他需要说明的问题：

未按卫生部《涉及饮用水卫生安全产品检验规定》（2001）进行加标试验。