



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：Z2017081811000732

认证委托人：威乐（中国）水泵系统有限公司

地 址：北京市顺义区空港工业区C区兆丰一街

生 产 者：威乐（中国）水泵系统有限公司(H003477)

地 址：北京市顺义区空港工业区C区兆丰一街

生产企业：威乐（中国）水泵系统有限公司

地 址：北京市顺义区赵全营兆丰工业区兆丰二街10号

产品名称：电动机消防泵组

认证单元：XBD9.3/70-SCP

内含：XBD9.3/70-SCP(水平中开双吸消防泵组)(主型)

产品认证实施规则：CCCF-CPRZ-26：2019

产品认证基本模式：型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准：GB6245—2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26：2019的要求，特发此证。

首次发证日期：2019-08-01

发(换)证日期：2019年08月01日 有效期至：2024年07月31日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>