


위생안전기준 인증서

- 인증번호 : KCW-2012-0407
- 제조업체명 : 율로펌프(주)
- 대표자 : 전일승
- 본사 주소 : (46730) 부산광역시 강서구 미음산단1로 46, 율로펌프 부산공장
- 공장 소재지 : 46730부산광역시 강서구 미음산단1로 46 율로펌프 부산공장
- 제품명 : 웨스코 펌프
- 용도 : 표층용재료 말단급수설비
 급수설비 일반수도용자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2012년 07월 05일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/m²]

본




<인증상세사항>

| 종류·등급 | 보조구분 | 호칭 | 재질 | 모델명 | 냉·온수 여부 |
|----------|-----------|------------|---|--|---------|
| 지상용, 자흡식 | 플라스틱+구리합금 | 25mm, 32mm | - 케이싱, 챔버, 체크밸브커버, 호퍼캡, 기수분리판, 플랜지, 유량스위치, 엘보 파이프 : PK - 임펠러 : 구리합금 - 임펠러 커버 : 구리합금, PK - 메카니컬 씬 : 스테인리스+알루미나+NBR+Carbon - 펌프오링, 가스켓 : NBR, EPDM - 축, 드레인스크류, 스프링, 스톱링, 스톱퍼 : 스테인리스 - 압축탱크 : 부틸고무(IIR)+NBR+PA-66 - 유량밸브 : 노릴 - 압력스위치 : 아연+분체도장 - 체크밸브, 호퍼캡 : PBT+NBR | PW-P350SMA, PW-S350SMA, PW-S600SMA, PW-P600SMA, WEWP540V1A | 냉수 |

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

| 변경일 | 내용 | 확인 |
|------------|--|-----------------------------------|
| 2024-05-17 | 1. 정기검사 합격 - 대상 : '22. 2. 18., '23. 4. 11., '23. 5. 8., '24. 1. 25., '24. 3. 20. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '25. 9. 16. 까지 | 2024년 제5차 인증심의위원회(2024. 5. 17) |
| 2024-03-20 | 1. 인증 일부 반납 - 사유: 인증업체의 경영정책에 따른 인증서 반납 - 대상: 종류등급: 지상용, 비자흡식(주철+구리합금 재질) 호칭: 40, 50 mm 모델명: PSW-Series | 2024. 3. 20. 서류평가 |
| 2024-01-25 | 1. 인증범위 추가(모델명) - 대상 : 지상용, 자흡식(WEWP540V1A) 2. 인증범위 변경(물접촉 주요재질) - 대상 : 세라믹 → 알루미나 | 2024.1.25 현장평가 |
| 2023-05-08 | 1. 대표자 변경 - (전) 전일승, 민병규 - (후) 전일승 | 2023.5.8. 서류평가 |
| 2023-04-11 | 1. 인증범위 추가(모델명) - 대상 : 플라스틱+구리합금 재질_ 자흡식(PW-P600SMA) | 2023.4.11. 현장평가 |
| 2022-02-18 | 1. 정기검사 일부 통과 (청동 + 구리합금 재질 제품: 불합격) - 대상 : '20.1.10~'20.12.18 인증사항 - 인증서 유효기간 : '23.09.16 까지 | 2022년 제2차 인증심의위원회(2022.2.18) |
| 2021-09-15 | 1. 대표자명 변경 - 김연중 → 전일승, 민병규 | 2021.09.15. 서류평가 |



| | | |
|------------|--|------------------------------------|
| 2020-12-18 | 1. 인증범위 변경(호칭, 재질) - 플라스틱 + 구리합금 재질_자흡식 ? 호칭: 25 추가 ? 유량스위치, 엘보 파이프 추가 ? 임펠러커버: PK(폴리케톤) ? 유량밸드: 노릴 ? 압력스위치: 아연+분체도장 ? 호퍼캡 ? 모델 추가: PW-P(PW-P350SMA, PW-S350SMA) | 2020년 제12차 인증심의위원회(2020.12.18.) |
| 2020-01-10 | 1. 정기검사 통과 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.9.16 까지 | 2019년 제12차 인증심의위원회(2020.1.10) |
| 2018-07-19 | 1. 인증범위 추가(종류) - 플라스틱+구리합금 재질(케이싱,임펠러)_자흡식(32mm) | 2018년 제7차 인증심의위원회(2018.07.19) |
| 2018-02-22 | 1. 정기검사 통과 - 대상 : '15.09.17 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '19.09.16 까지 | 2018년 제2차 인증심의위원회(2018.02.22) |
| 2017-11-21 | 1. 인증업체의 경영여건 및 사업정책에 따른 인증서 일부반납 - 대상 : 주철+구리합금 재질, 청동+구리합금 재질_비자흡식_디스차지파이프 | 2017.11.21 서류평가 |
| 2015-09-17 | 1. 정기검사 통과 - 대상 : '12.07.05 인증대상 - 다음 정기검사 신청기한 : '17.09.16 까지 | 제63차 인증심의위원회(2015.09.17) |
| 2013-01-07 | 1. 공장이전(기존 : 경남 김해 -> 이전 : 부산광역시) | 제32차 인증심의위원회(2013.03.21) |

<행정처분사항>

| 행정처분일 | 내용 | 확인 |
|------------|--|------------|
| 2022-05-24 | 1. 수도법 제14조의2 제1항 제3호에 따라 정기검사 일부를 통과하지 못하여 일부 인증이 취소됨 -청동 + 구리합금 재질 제품 | 2022.5.24. |

