

Planungshilfe AVU 100 mit schwenkbaren Rahmen
 Selection aid AVU 100 with swivelling frame
 Aide de sélection AVU 100 avec bâti pivotant

wilo

Typ: TR22, TR30-1, TR40-1
 Maßstab: Scale: 1:25
 Type: Type: Echelle:

Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical changes reserved!
 Changements techniques réservés!

Nr./No.: Pih 287
 Stand: 19.09.2024 Sp

Typ	A	B	C	D	E*	F _G **
TR22.../8	220	760	850	500	-	100kg
TR22.../12	220	795	885	500	-	105kg
TR30-1.../8	300	735	825	500	-	76kg
TR30-1.../12	300	770	860	500	-	80kg
TR30-1.../16	300	810	900	500	-	90kg
TR40-1.../16	400	815	905	500	-	105kg
TR40-1.../24	400	895	985	500	-	120kg

* Einstellbar abhängig vom Anstellwinkel
 Adjustable depending on the setting angle
 Réglable en fonction de l'angle de réglage




** Gilt für Standardrahmen
 Applies to standard frames
 S'applique aux cadres standard

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels HVA-Verbundanker
 All connections doweled by means of composite anchor HVA
 Tous les raccords par goujonage d'ancrage de raccordement HVA

	M16	M12
Bohrloch / Perforation / Perforation	Ø18x125	Ø14x110
Anzugmoment / Tightening torque / Couple au démarrage	80 Nm	40 Nm

Beton / Concrete / Béton ≥ C25
 ungerissen / fissure free / non fissuration

Befestigungselemente:
 Fixing elements
 Éléments de fixation



Lieferumfang: Absenkvorrichtung bis einschließliche Befestigungselemente, Rührwerk mit 10m Kabel (Überlängen auf Anfrage).
 Notwendige Änderungen am Bauwerk (z.B. steckbare Geländer, Abdeckungen, Brücken, Podeste) sowie die Stromzuführung sind bauseits zu erstellen.
 Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Einhaltung aller Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Hygienevorschriften ist der Betreiber verantwortlich.
 Freier Zugang sowie sichere Bedienung und Montage sind zu ermöglichen.

Range of delivery: Lowering device including fixing elements. Mixer with 10 m cable (overlengths on request).
 Necessary modifications of the structure (for example plug-in railings, covers, bridges, platforms) as well as the power supply will have to be provided by the user. The user is responsible for due operation and compliance with all accident prevention and safety regulations and rules of hygiene.
 Free access as well as safe operation and installation will have to be made possible.

Particularités : Dispositif de descente et éléments de fixation inclus. Circulateur fourni avec 10 m de câble (autres dimensions sur demande). Des modifications du bâtiment sont nécessaires (par ex. des garde-fous encastrables, des scellements, des ponts, des paliers) et l'arrivée du courant doit être réalisée par l'exploitant. Ce dernier est responsable de l'entretien, de la maintenance, du respect des normes de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents. Un libre accès, une utilisation et un montage en toute sécurité doivent être rendus possibles.