



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0459.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Zbiorniki na wodę (wersja prostopadłościenna, wersja okrągła)

Zawierający / containing: PE

Przeznaczony do / destined: magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Przed każdorazowym zastosowaniem zbiornika do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jego wnętrze należy umyć, zdezynfekować i przepłukać wodą. Wodę zawartą w zbiorniku należy zużyć w ciągu 24 godzin. Na zbiorniku lub w jego pobliżu w widocznym miejscu należy umieścić informację o konieczności przegotowania wody przed spożyciem.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

WILO SE
44263 Dortmund
Wilopark 1, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WILO Polska Sp. z o.o.
05-506 Lesznowola
ul. Jedności 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.12.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.12.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 grudnia 2024

The date of issue of the certificate: 19th December 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Małgorzata
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB